



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Tadeusza Kościuszki 2
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2025-08-08

HK.9020.5.89.2025.MK

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z dnia 08.08.2025 r.**

**dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody
w Grunwaldzie**

**Woda z wodociągu publicznego w Grunwaldzie zaopatruje w wodę miejscowości:
Grunwald, Frygnowo, Marcinkowo, Stębark, Łącko, Zybułtowo, Mielno, Omin, Góry
Łubiańskie, Ulnowo, Dąbrowa, Lubian, Łodwigowo, Tymawa, Łogdowo (Gm. Dąbrówno)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 06.08.2025 r. pobrano w ramach nadzoru próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego w Grunwaldzie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, **należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu.** Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.