

Poznań, dnia 20.01.2025 r.
RR/RS/WEO25E009789

Maciej Strugała
ul. Sarnowska 1
63-900 Rawicz

dotyczy: projektu zasilania obiektu: szkoła leśna dz. nr 481 w miejscowości Czarny Las

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie przedmiotowego projektu uprzejmie informujemy, że projekt ten został sprawdzony pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi znak: **8/24/83970** z dnia **07.10.2024 r.** w zakresie urządzeń Klienta do układu pomiarowo-rozliczeniowego włącznie i **uzgodniony** z następującymi uwagami:

1. W przypadku dostawy i zabudowy przez ENEA Operator Sp. z o.o. licznika typu MT880 należy zastosować następujące współczynniki strat energii :
 - dla strat obciążeniowych I^2h : 0,0408,
 - dla strat jałowych U^2h : 0,0006.
2. W przypadku dostawy i zabudowy przez ENEA Operator Sp. z o.o. licznika typu ZMD 310 należy zastosować następujące współczynniki strat energii :
 - dla strat obciążeniowych I^2h : 0,0408,
 - dla strat jałowych U^2h : 0,5849.

Do projektu należy załączyć niniejsze pismo.

zał.:
uzg. projekt

k.o.
RR

Nr sprawy: **8/24/83970**