

Działania ratownicze
jednostek ochrony przeciwpożarowej za miesiąc CZERWIEC i od początku 2025 roku
na terenie powiatu sokólskiego.

1. Wszystkie interwencje

RODZAJE ZDARZEŃ	czerwiec	Od 1.01.2025 r.
Pożary	21	137
Miejscowe zagrożenia	71	203
Alarmy fałszywe	3	17
<i>Razem interwencji rok 2025</i>	95	357
<i>Razem interwencji rok 2024</i>	76	410

<i>Ilość wyjazdów poza teren powiatu sokólskiego</i>	-	2
<i>- w tym w rozszerzonym obszarze chronionym</i>	-	1

2. Pożary

ZDARZENIA	czerwiec	Od 1.01.2025 r.
POŻARY (WEDŁUG WIELKOŚCI)	małe	19
	średnie	2
	duże	-
	bardzo duże	-
	RAZEM	21
POŻARY (WEDŁUG RODZAJU OBIEKTU)	obiekty użyt. publicznej	-
	obiekty mieszkalne	3
	obiekty produkcyjne	-
	obiekty magazynowe	2
	środki transportu	-
	las	5
	uprawy i rolnictwo	8
	inne	3
UDZIAŁ STRAŻAKÓW I SAMOCHODÓW PRZY POŻARACH	Państwowa Straż Pożarna	
	samochodów	37
	strażaków	109
	Ochotnicze Straże Pożarne	
	KSRG - samochodów	44
	- strażaków	216
	pozostałe- samochodów	14
	- strażaków	68
OSOBY POSZKODOWANE PRZY POŻARACH	Ratownicy - śmiertelne	-
	- ranni	1
	Inne osoby - śmiertelne	-
	- ranni	3
OSOBY EWAKUOWANE ZE STREFY ZAGROŻENIA		3
Udzielona pomoc medyczna osobom przez strażaków JOP		5

3. ALARMY FAŁSZYWE

ZDARZENIA	czerwiec	Od 1.01.2025 r.
ALARMY FAŁSZYWE	złośliwe	-
	w dobrej wierze	2
	z instalacji wykrywania	1
	RAZEM	3

4. Miejscowe Zagrożenia

ZDARZENIA		czerwiec	Od 1.01.2025 r.
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA (WEDŁUG WIELKOŚCI)	małe	5	18
	lokalne	65	182
	średnie	1	3
	duże	-	-
	klęski	-	-
	RAZEM	71	203
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA (WEDŁUG RODZAJU OBIEKTU)	obiekty użyt. publicznej	-	3
	obiekty mieszkalne	10	44
	obiekty produkcyjne	1	1
	obiekty magazynowe	-	-
	środki transportu	8	28
	las	-	1
	uprawy i rolnictwo	7	22
	inne	45	104
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA (WEDŁUG RODZAJU ZAGROŻEŃ)	silne wiatry	35	52
	przybory wód	-	-
	opady śniegu	-	-
	opady deszczu	-	-
	chemiczne	-	2
	ekologiczne	-	-
	radiologiczne	-	-
	budowlane	2	3
	infrastruktury komunal.	5	9
	w komunikacji drogowej	8	29
	w komunikacji kolejowej	-	-
	w komunikacji lotniczej	-	-
	na obszarach wodnych	-	1
	medyczne	5	11
UDZIAŁ STRAŻAKÓW I SAMOCHODÓW PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH	Państwowa Straż Pożarna		
	samochodów	43	158
	strażaków	148	504
	Ochotnicze Straże Pożarne		
	KSRG - samochodów	51	122
	- strażaków	252	626
	pozostałe- samochodów	16	50
	- strażaków	74	252
OSOBY POSZKODOWANE PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH	Ratownicy - śmiertelne	-	-
	- ranni	-	-
	Inne osoby - śmiertelne	5	11
	- ranni	13	35
OSOBY EWAKUOWANE ZE STREFY ZAGROŻENIA		-	3
Udzielona pomoc medyczna osobom przez strażaków JOP		6	13

Charakterystyczne zdarzenia:

- 29 czerwca 2025 roku o godz. 05:10 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce otrzymało zgłoszenie o pożarze hałdy węgla w okolicy miejscowości Czuprynowo, gm. Kuźnica. Zgłoszenie wpłynęło od pasażera pociągu osobowego podróżującego na trasie Kuźnica – Sokółka i nie zawierało szczegółowych danych. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy z JRG Sokółka oraz 4 zastępy z OSP KSRG Kuźnica, Zubrzyca Wielka i Jacowlany. O zdarzeniu poinformowano dowództwo JRG oraz kierownictwo Komendy Powiatowej PSP. Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia stwierdzili, że na terenie zakładu przeładunkowego w miejscowości Czuprynowo z hałdy węgla kamiennego o powierzchni około 3.800 m² wydobywa się dym świadczący o pożarze wewnątrz zwałowiska – brak oznak pożaru płomieniowego, dym wydobywa się z części przymy o powierzchni około 100 m². Z uwagi na sąsiedztwo hałdy z linią kolejową – o zdarzeniu poinformowano PKP PLK. W ocenie KDR w związku z niewielkim zadymieniem, nie zachodziła jednak konieczność wstrzymania ruchu kolejowego. Również z uwagi na brak w sąsiedztwie budynków

mieszkalnych – nie zachodziła konieczności ewakuacji osób postronnych. Działania JOP w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu 4 prądów wody na palącą się i przegrzaną hałdę w celu obniżenia temperatury węgla i niedopuszczeniu do rozprzestrzeniania się pożaru. Do działań wprowadzono 3 ładowarki czołowe będące własnością zakładu, które odkopywały hałdę w celu dotarcia do źródła pożaru. Zaopatrzenie wodne realizowano w oparciu o hydranty. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dodatkowe siły i środki PSP i OSP ze sprzętem do organizacji zaopatrzenia wodnego. Do zdarzenia udała się również Grupa Operacyjna KP PSP na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Sokółce. W dalszej fazie podzielono teren akcji na odcinki bojowe. Działania polegały na wywożeniu hałdy o podwyższonej temperaturze na oddzielną pryzmę przy użyciu ładowarek czołowych w celu dodarcia do ognisk pożaru z równoczesnym podawaniem prądów wody z działek przenośnych w miejsce wybierania oraz miejsce wywożenia. Jednocześnie zorganizowano zaopatrzenie wodne zapewniające ciągłość podawania wody na miejsce pożaru – zrealizowano to z przeciwpożarowego zbiornika wodnego na terenie zakładu, rozwijając 1 magistralę zasilającą W-110 na odległość około 400 m i podając wodę na miejsce pożaru poprzez utworzony bufor wodny z przenośnego zbiornika 13 m³ TANKER. Po dotarciu do źródła pożaru i jego ugaszeniu, dalsze działania polegały na wywożeniu przegrzanej części pryzmy przez ładowarki w wyznaczone miejsce z jednoczesnym przelewaniem hałdy i wywiezionego materiału, celem obniżenia temperatury węgla. Łączenie przewieziono ok. 400 m³ węgla kamiennego. Sprawdzono pozostałą część hałdy kamerą termowizyjną, nie stwierdzono podwyższonych temperatur na jej powierzchni oraz w wybranej skarpie. W wyniku pożaru spaleni uległo około 10 ton węgla kamiennego. W działaniach trwających prawie 6 godzin udział brało 13 zastępów straży (KP PSP i JRG Sokółka, OSP KSRG Janów, Jacowlany, Kuźnica, Kamionka Stara, Zubrzyca Wielka) – łącznie 41 strażaków. Na zabezpieczenie operacyjne siedziby JRG Sokółka ściągnięto strażaków PSP z dyżuru domowego oraz zastęp OSP Rozedranka Stara. Podczas zdarzenia poszkodowany został 1 druh OSP.