



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

NS-HK.9022.86.2023
Lubliniec, 2026-02-10
Wójt Gminy Pawonków
Ul. Lubliniecka 16
42-772 Pawonków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z Dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), raportów z badań nr: 20/2026, 21/2026 oraz 22/2026 z dnia 19.01.2026 r. wydanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Laboratorium, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził (w badanym zakresie) przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa z wodociągu sieciowego Pawonków.

Wykonano badania próbek wody w zakresie parametru fluorki. Jakość wody wszystkich pobranych próbek w zakresie ww. parametru nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Niemniej jednak, jakość ta pozostaje zgodna z warunkami określonymi w drugiej zgodzie na odstępstwo, udzielonej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NSBW. 9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., zmienionej decyzjami z dnia 24.01.2024 r. i 28.08.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w związku ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r. drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może przekraczać 2,0 mg/l. Stężenie fluorków w 3 próbkach wody pobranych w dniu 14.01.2026 r. wynosiło 1,68 mg/l, 1,72 mg/l oraz 1,73 mg/l.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu
ul. Dworcowa 17 | 42-700 Lubliniec
+ 48 34 356 32 85, + 48 34 356 26 74
adres e-mail: psse.lubliniec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-74202-32265-RDHW-19