



Nasz znak:HS.9020.2.90.2025.AK

Skierniewice, dnia 04 czerwca 2025 r.

**Gmina Lipce Reymontowskie**  
**ul. Reymonta 24**  
**96-127 Lipce Reymontowskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**  
**przydatność wody wodociągu Lipce Reymontowskie do spożycia**

**UZASADNIENIE**

W dniu 03.06.2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Lipce Reymontowskie czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 26.05.2025 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Lipcach Reymontowskich. Raport z badań z dnia 30.05.2025 r. nr 43744/LB/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Lipce Reymontowskie odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. adresat
2. „CEWOKAN” Sp. z o.o.  
99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52
3. a/a

**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Skierniewicach**

*Justyna Łukasik*

*/podpisano elektronicznie/*