



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.8.2021

Stalowa Wola, 30.06.2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**
dot. wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli
za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 ust. 1, 2, 3, 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
12.01.2021 r.	Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57	-	Nr 10/2021 z dnia 19.01.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/12/2020/38/F/2 z dnia 19.01.2021 r	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1	-	Nr 11/2021 z dnia 19.01.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/12/2020/38/F/23 z dnia 19.01.2021 r	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9	-	Nr 12/2021 z dnia 19.01.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/12/2020/38/F/1 z dnia 19.01.2021 r	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice

	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		Nr 13/2021 z dnia 19.02.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/12/2020/38/M/4 z dnia 19.01.2021 r	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
02.02.2021 r.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15	PSK.9020.7.3.2021	Nr POL/HK.490-1-7/21 z dnia 05.02.2021 r.	Pracownia Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 66
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1		Nr POL/HK.490-1-8/21 z dnia 05.02.2021 r.	
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		Nr POL/HK.490-1-9/21 z dnia 05.02.2021 r.	
	Przedszkole Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11	-	Nr 51/2021 z dnia 08.02.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 2187/01/2021/F/1 z dnia 08.02.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 z oddziałem integracyjnym w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14	-	Nr 50/2021 z dnia 08.02.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 2187/01/2021/F/2 z dnia 08.02.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18	-	Nr 2187/01/2021/M/1 z dnia 08.02.2021 r. Nr 2187/01/2021/F/3 z dnia 17.02.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
02.03.2021 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15	-	Nr 92/2021 z dnia 10.03.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 3/03/2021/F/2 z dnia 09.03.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice

	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10	-	Nr 93/2021 z dnia 10.03.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 3/03/2021/F/3 z dnia 09.03.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72	-	Nr 94/2021 z dnia 10.03.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 3/03/2021/F/1 z dnia 09.03.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	-	Nr 95/2021 z dnia 10.03.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 4758/02/2021/M/1 z dnia 09.03.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
13.04.2021 r.	Stacja Uzdatniania Wody Przepompownia III ^o w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	-	Nr 154/2021 z dnia 20.04.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/03/2021/19/F/3 z dnia 20.04.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15	-	Nr 155/2021 z dnia 20.04.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/03/2021/19/F/2 z dnia 20.04.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10	-	Nr 156/2021 z dnia 20.04.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/03/2021/19/F/1 z dnia 20.04.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
19.04.2021 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18	PSK.9020.7.6.2021	Nr POL/HK.490-1-23/21 z dnia 22.04.2021 r.	Pracownia Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 66
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9		Nr POL/HK.490-1-24/21 z dnia 22.04.2021 r.	
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków)		Nr POL/HK.490-1-26/21 z dnia 22.04.2021 r.	

	w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1			
	Przedszkole Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11		Nr POL/HK.490-1-25/21 z dnia 22.04.2021 r.	
			DL.LHK.9052.1.109.2021 z dnia 06.05.2021 r.	Laboratorium Higieny Komunalnej Dział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie
11.05.2021 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1	-	Nr 196/2021 z dnia 20.05.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/04/2021/570/F/2 z dnia 20.05.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	PSS „SPOŁEM” Restauracja „Lasowianka” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 5	-	Nr 197/2021 z dnia 20.05.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/04/2021/570/F/3 z dnia 20.05.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	-	Nr 198/2021 z dnia 17.05.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/04/2021/570/EM/4/P/1 z dnia 02.06.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
08.06.2021 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18	-	Nr L/0/04/2021/570/M/1 z dnia 20.05.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9	-	Nr 240/2021 z dnia 16.06.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/05/2021602/F/2 z dnia 15.06.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
			Nr 241/2021 z dnia 16.06.2021 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr L/0/05/2021602/F/1 z dnia 15.06.2021 r.	JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice

14.06.2021 r.	Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10	PSK.9020.7.11.2021	Nr POL/HK.490-1-41/21 z dnia 17.06.2021 r.	Pracownia Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 66
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 z oddziałem integracyjnym w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14		Nr POL/HK.490-1-42/21 z dnia 17.06.2021 r.	
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		Nr POL/HK.490-1-43/21 z dnia 17.06.2021 r.	

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Komunalna 1, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Komunalna 1 oraz JARS S.A. Laboratoria Badawcze Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli wykazały, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Otrzymują :

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
2. a/a
AP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny

