



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.321.2026.KB
Płock, dnia 21 sierpnia 2026 r.

KOMUNIKAT Nr HKN/14/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
z dnia 21 sierpnia 2026 r.

Dotyczy: stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Rogowo, gmina Staroźreby, zasilającego następujące miejscowości: Begno, Brudzyno, Bylino, Dłużniewo Duże, Dłużniewo Małe, Nowa Góra, Góra, Goszczyno, Karwowo, Krawieczyn, Krzywanice, Krzywanice - Trojany, Marychnów, Ostrzykówkę, Ostrzykovo, Płonna, Przedbórz, Grabina, Rogowo, Rostkowo, Rostkowo Orszymowice, Sarzyn, Szulbory, Strzeszewo, Zdziar Wielki, Zdziar Łopatki, Zdziar Mały, Zdziar Las, Żochowo Stare, Nowe Żochowo, Żochówek.

Na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli:

- wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. - Nr 07925/2026 z dnia 5 sierpnia 2026 r. oraz Nr 08234/2026 z dnia 12 sierpnia 2026 r., w których wartości parametru mangan wyniosły odpowiednio: 35,5 µg/l i 22,1 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.,

- urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - Nr HKL 04539/2026 z dnia 20 sierpnia 2026 r., w którym wartości parametru mangan wyniosła 10,2 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zawiadamia o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Rogowo, gmina Staroźreby.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia w badanym zakresie parametru mangan spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda jest przydatna do spożycia bez ograniczeń.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52, 609-817-331.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/