



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi

HK.9022.2.36.2025.NS
Złotoryja, 2025-11-21

KOMUNIKAT z dnia 21 listopada 2025 r. o stwierdzeniu niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w wyniku przeprowadzonego badania jakości wody pobranej z ujęcia indywidualnego w Krzeniowie, ul. Złotoryjska 6 (Sprawozdanie z badań nr 654/S/25 z dnia 21.11.2025 r.), zaopatrującego w wodę **mieszkańców budynku nr 6 i 7 przy ul. Złotoryjskiej** stwierdzono **zawyżoną zawartość azotanów** w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości **66,4±7,3 mg/l** (wartość parametryczna 50 mg/l).

Zatrucia azotanami są szczególnie niebezpieczne u małych dzieci, głównie niemowląt, z uwagi na potencjalne narażenie na methemoglobinemię.

Nie zaleca się używać wody z ww. wodociągu do przygotowywania posiłków i picia przez noworodki, niemowlęta, dzieci do lat 3, kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią.

Aktualnie woda z ww. wodociągu pomimo przekroczenia wartości parametrycznych nie stanowi potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób dorosłych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi¹

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Ewa Cwynar

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi

/dokument podpisany elektronicznie/

¹ (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi
ul. Stanisława Staszica 22 | 59-500 Złotoryja
+48 76 8783 433
adres e-mail psse.zlotoryja@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-63040-77320-VHESU-33