



Nasz znak: HŚ.9020.2.44.2024.AK

Skierniewice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Gmina Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza
przydatność wody wodociągu Lipce Reymontowskie do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Lipce Reymontowskie czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 28.03.2024 r. z punktu na sieci w budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24. Raport z badań z dnia 11.04.2024 r. nr 22796/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Lipce Reymontowskie odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. adresat
2. „CEWOKAN” Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/