Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.405.2026.DK
Płock, dnia 19 listopada 2026 r.

INFORMACJA HKN/49/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Zdwórz, gmina Łąck, zasilającego następujące miejscowości: Zdwórz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań jakości wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej nie stwierdzono obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 °C.

Na podstawie sprawozdania z badań Nr LBW 00312/2026 z dnia 19 listopada 2026 r. stwierdzono wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C – 0 jtk/ml (zalecana wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej do 100 jtk/ ml).

Na podstawie sprawozdania z badań Nr LBW 00313/2026 z dnia 19 listopada 2026 r. oraz Nr 02482/S/2026 z dnia 19 listopada 2026 r. stwierdzono wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C – 0 jtk/ml i 15 jtk/1 ml (zalecana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 200 jtk/ml).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku podtrzymuje stwierdzoną Informacją Nr HKN/23/2026 z dnia 19 października 2026 r. niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametru: mangan, wartość otrzymana: 72 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie parametryczne manganu może obniżać wartości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-plock oraz pod nr telefonu:

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05
  (24) 367 26 52, 609 817 331

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/