



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.9027.1.15.2026

Ożarów Mazowiecki, 24 lipca 2026 r.

Wójt Gminy Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Dotyczy: wodociągu publicznego w Czarnowie

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że wyniki badań próbek wody pobranych po działaniach naprawczych w dniu 21.07.2026 r. z SUW Czarnów na wyjściu wody na sieć wykazały niezgodność z wartością parametryczną dla bakterii grupy coli 5 jtk/100 ml oraz w punkcie zgodności na sieci WP Czarnów wykazały obecność enterokoków jelitowych 3 jtk/100 ml i bakterii grupy coli 4 jtk/100 ml przy wartości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748): dla bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml, dla enterokoków jelitowych 0 jtk/100 ml.

W związku z powyższym jakość wody nie odpowiada wymogom ww. rozporządzenia.

Woda nie nadaje się do spożycia i celów higienicznych, z wyjątkiem splukiwania toalet.

Podmiot został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę i podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Obszar zasilany z ujęcia w Czarnowie obejmuje następujące miejscowości: Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Grądky, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówek, Szymanówek, Walentów, Wilkowa Wieś, Wilków.

Podmiot prowadzi działania naprawcze, mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r.

Powyższe zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z wyrazami szacunku

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26