



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.20.20.2024

Stalowa Wola, 31.12.2024 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

dot. wodociągu dla firm zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej, ujęcie wody
w Stalowej Woli za okres 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdań z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla firm zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej, ujęcie wody w Stalowej Woli oraz sprawozdań z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez EkoSan Stalowa Wola Sp. z o. o., ul. Działkowa 2, 37-450 Stalowa Wola, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
15.07.2024 r.	Stacja Uzdatniania Wody HSW Stalowa Wola	PSK.9020.8.10.2024	POL/HK.9052.1.53.2024 z dnia 18.07.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 2		POL/HK.9052.1.54.2024 z dnia 18.07.2024 r.	
24.07.2024 r.	HSW Wodociągi Sp. z o. o. Osadnik Centralny w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1	-	SB/97662/08/2024 z dnia 16.08.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
02.08.2024 r.	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1	-	SB/97667/08/2024 z dnia 16.08.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
02.09.2024 r.	Stacja Uzdatniania Wody w Stalowej Woli	-	SB/107248/09/2024 z dnia 06.09.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
09.10.2024 r.	SPZOZ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 2	-	SB/124802/10/2024 z dnia 14.10.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
	HSW S.A. oddział 1-brama nr 6 w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1		SB/124830/10/2024 z dnia 14.10.2024 r.	

14.10.2024 r.	Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1	PSK.9020.8.15.2024	POL/HK.9052.1.84.2024 z dnia 17.10.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	HSW S.A. Centrum Budowy Maszyn Biurowiec Z-5 w Stalowej Woli		POL/HK.9052.1.85.2024 z dnia 17.10.2024 r.	PSSE w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
			DL.LHK.9052.815.2024 z dnia 24.10.2024 r.	WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej, ul. Wierzbowa 16
12.11.2024 r.	EkoSan Stalowa Wola Sp. z o. o. Osadnik Centralny w Stalowej Woli	-	SB/141732/11/2024 z dnia 19.11.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A
02.12.2024 r.	HSW S.A. - Centrum Budowy Maszyn - biurowiec Z-5 w Stalowej Woli	-	SB/151855/12/2024 z dnia 10.12.2024 r.	SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 A

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla firm zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej,
ujęcie wody w Stalowej Woli.

UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez EkoSan Stalowa Wola Sp. z o. o., ul. Działkowa 1, 37-450 Stalowa Wola, z wodociągu dla firm zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej, ujęcie wody w Stalowej Woli wynika, iż jakość wody pod względem mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla firm zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej, ujęcie wody w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Otrzymują :

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
 2. a/a
- DG

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny