Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.4.11.2026
Żywiec, 2026-11-20

KOMUNIKAT NR 15/2026 z dnia 20.11.2026 r.

dotyczący: **jakości wody dostarczanej z wodociągu indywidualnego do obiektu: Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy im. Brata Ave Maria w Kocierzu Rychwałdzki, ul. Osiedle Szkolarówka 3**


NIEZGODNOŚĆ Z WARTOŚCIĄ PARAMETRYCZNĄ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 10.11.2026 r. w obiekcie: Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy im. Brata Ave Maria w Kocierzu Rychwałdzki, ul. Osiedle Szkolarówka 3, gmina Łękawica, w powiecie żywieckim stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml (dopuszcza się pojedyncze bakteria grupy coli < 10 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce E. coli i Enterokoków jelitowych) oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w ilości > 300 jtk/1 ml (przy czym zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200jtk/1 ml w kranie u konsumenta).

Mając na uwadze potencjalne ryzyko dla zdrowia odbiorców wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdza, że **woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda jest przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.



Uwaga:

Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty,** a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29

Bakterie grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe):to mikroorganizmy powszechnie występujące w środowisku – w wodzie, glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie może wynikać zarówno z zanieczyszczenia pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stanowią one jednoznacznego wskaźnika skażenia fekalnego, lecz informują o czystości i integralności systemu dystrybucji wody.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-11-20