



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOŚ.420.56.2025.SD.10

Wrocław, dnia 4 lutego 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1222), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Remont odcinków gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn i wymiana zaworu podziemnego na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Cargill DN300 MOP 5,5 MPa, budowa połączenia gazociągów wraz z zaworem podziemnym DN200 relacji Wrocław – Obwodnica Południowa i DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce-Ołtaszyn”, oraz:

- I. Określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, tj.:**
 1. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostateczną kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed ich zasypaniem.
 2. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, oraz wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych.
 3. Wody z prób ciśnieniowych (szczelności i wytrzymałości), w których mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia fizyczne lub chemiczne należy traktować jako ściek i gromadzić w szczelnych zbiornikach, a następnie przekazywać do oczyszczalni ścieków.
 4. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
- II. Integralną częścią decyzji jest załącznik, będący Charakterystyką Przedsięwzięcia.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 października 2025 r. (data wpływu: 8 października 2025 r.), podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Wnioskodawcą) – zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej: Regionalny Dyrektor) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont odcinków gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn i wymiana zaworu podziemnego na zespole zaporowo-upustowym (ZZU) Cargill DN300 MOP 5,5 MPa, budowa połączenia gazociągów wraz z zaworem podziemnym DN200 relacji Wrocław-Obwodnica Południowa i DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce-Ołtaszyn”.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*, zwanej dalej *specustawą terminalową*, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zwanej dalej *ustawą ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor.

Pismem z dnia 20 października 2025 r., znak: WOOŚ.420.56.2025.SD.1, Regionalny Dyrektor wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wymagane uzupełnienie przedłożono pismem z dnia 4 listopada 2025 r. (data wpływu: 4 listopada 2025 r.).

Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem: 95/2025 (<https://system.sios.pl>).

Strony postępowania o wszystkich czynnościach podjętych w sprawie, w tym o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, możliwości i sposobie składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do wydania ww. decyzji i rozpatrzenia uwag i wniosków, były informowane poprzez zawiadomienia. Strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania, zostały zawiadomione pismami z dnia 7 listopada 2025 r., znak: WOOŚ.420.56.2025.SD.3.1-3.6.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 19 ust. 2 *specustawy terminalowej* pismem z dnia 7 listopada 2025 r., znak: WOOŚ.420.56.2025.SD.4, Regionalny Dyrektor zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż w załączonej do wniosku *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* (P. Aniśkiewicz, O. Twardowska-Buczyńska, wrzesień 2025 r.), zwanej dalej *Kip*, Regionalny Dyrektor stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 7 listopada 2025 r., znak: WOOŚ.420.56.2025.SD.5, wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wyjaśnienia do dokumentacji zostały złożone wraz z pismem z dnia 27 listopada 2025 r. (data wpływu: 2 grudnia 2025 r.).

Pismem z dnia 27 listopada 2025 r. Wnioskodawca poinformował o zmianie zakresu inwestycji, zmianie nazwy przedsięwzięcia oraz przedłożył zaktualizowaną *Kip*. Zmiana zakresu zadania inwestycyjnego polega na zwiększeniu ilości króćców przewidzianych do montażu na istniejących gazociągach, a także na budowie krótkiego odcinka gazociągu stanowiącego połączenie istniejących gazociągów.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 *ustawy ooś* oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b *ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.)*, pismem z dnia 8 grudnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.56.2025.SD.6, Regionalny Dyrektor wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie (dalej zwanego Dyrektorem ZZ we Wrocławiu) o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W piśmie z dnia 7 stycznia 2026 r. (data wpływu: 12 stycznia 2026 r.), znak: VC.ZZŚ.4901.312.2025.MB, Dyrektor ZZ we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Nawierzchnie zaplecza budowy należy utwardzić i uszczelnić w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Po wykonaniu robót należy teren przywrócić do stanu pierwotnego poprzez rozebranie zastosowanego utwardzenia.
2. Należy wyznaczyć jak najoszczędniej szerokość pasa montażowego.
3. W przypadku konieczności odwadniania wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać je w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
4. Wody z odwodnień wykopów należy odprowadzać na podstawie posiadanych zgód, uzgodnień.
5. Wody z prób ciśnieniowych należy zagospodarować w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
6. Wody z prób ciśnieniowych (szczelności i wytrzymałości), w której mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia należy traktować jako ściek i gromadzić w szczelnych zbiornikach, a następnie wywozić na lokalną oczyszczalnię ścieków.
7. Przy wykonywaniu prób ciśnieniowych nie stosować środków chemicznych.
8. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać do zagospodarowania na oczyszczalnię ścieków.
9. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami poprzez minimalizację ich ilości oraz selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami (utwardzone, szczelne powierzchnie, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, z wykorzystaniem szczelnych opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków odpornych na działania czynników atmosferycznych oraz w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów), a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom; niedopuszczalne jest pozostawianie jakichkolwiek odpadów w wykopach.
10. Przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenie planowanego przedsięwzięcia powinno się wykonać inwentaryzację przyrodniczą roślin inwazyjnych m.in. zarośli rdestowca. W wypadku stwierdzenia występowania tego gatunku na omawianym terenie należy usunąć rośliny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tak aby nie dopuścić do ich rozprzestrzenienia się poza terenem inwestycji.
11. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych koniecznym będzie zgłoszenie tego faktu do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych i wykonanie przebudowy istniejącego urządzenia w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.

Treść warunku zawartego przez Dyrektora ZZ we Wrocławiu w punkcie 6 Regionalny Dyrektor zadysponował w sentencji niniejszej decyzji, w punkcie I.3. Natomiast treść warunku zawartego przez Dyrektora ZZ we Wrocławiu w punkcie 1 Regionalny Dyrektor częściowo zadysponował w sentencji niniejszej decyzji, w punkcie I.2. Pozostałe warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych, do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca i które będą też przedmiotem innych postępowań administracyjnych, bądź są zbyt ogólne, wykraczają poza zakres przedsięwzięcia lub odnoszą się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to ujęto w uzasadnionym zakresie wskazanym

w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i charakterystyce przedsięwzięcia. Stąd też Regionalny Dyrektor nie uwzględnił ich w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, Regionalny Dyrektor pismem z dnia 8 grudnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.56.2025.SD.7, wystąpił do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem z dnia 18 grudnia 2025 r. (data wpływu: 18 grudnia 2025 r.), znak: ZNS.9022.5.49.2025.MM, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor, po przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił łącznie następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 1/13, 1/36, 1/37 0015.AR_3 Klecina, gmina Wrocław, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na:

- istniejącym czynnym gazociągu w/c DN300 MOP 5,5 MPa Szewce – Ołtaszyn, odgałęzienie Cargill – Ołtaszyn węzeł, ZZU Zabrodzie – odg. Cargill w zakresie wymiany odcinków gazociągów oraz terenie zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Cargill, w zakresie wymiany niesprawnego zaworu podziemnego DN300 (od strony Zabrodzia);
- istniejącym, czynnym gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 MPa Wrocław – Obwodnica Południowa, odg. Wrocław Karmelkowa oraz terenie SP Cargill Bielany Wrocławskie w zakresie budowy połączenia gazociągów wraz z zaworem podziemnym DN200.

Zakres robót nie spowoduje zmian charakterystycznych parametrów technicznych gazociągu przesyłowego DN300, MOP 5,5 MPa Szewce – Ołtaszyn, tj. nie zmieni jego długości, średnicy nominalnej ani maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP). Łączna długość odcinków rurociągów gazowych DN300 przewidzianych do wymiany wyniesie ok. 3,3 m i 3,8 m. Istniejący, niesprawnny zawór podziemny DN300 zostanie wymieniony na nowy.

Zakres robót budowy połączenia gazociągów polegać będzie na rozbiórce gazociągu przesyłowego DN200 o długości ok. 4,4 m i montażu gazociągu DN200 o długości ok. 8,8 m wraz z zaworem podziemnym DN200. Nie zmieni się średnica nominalna ani maksymalne ciśnienie robocze gazociągu DN200.

Zakres planowanych prac będzie obejmował m.in.:

- prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie terenu prowadzonych robót budowlanych; wyznaczenie dróg dojazdowych do miejsca prowadzonych robót; zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w miejscu prowadzonych prac wraz z dojazdem);
- wykonanie wykopów;
- budowę tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa zasilającego SP Cargill Bielany Wrocławskie na czas robót;
- wykonanie prób ciśnieniowych wytrzymałości i szczelności tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa;
- włączenie tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa do istniejącego orurowania SP Cargill oraz uruchomienie zasilania SP Cargill przez gazociąg tymczasowy DN80, MOP 5,5 MPa (w tym zamknięcie odpowiedniej armatury zaporowej SP Cargill);

- odgazowanie i przeazotowanie odcinków gazociągów DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce-Ołtaszyn oraz DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa, na których będą prace objęte opracowaniem;
- demontaż odcinków gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn z istniejącymi króćcami o długości ok. 3,3 m i istniejącymi króćcami o długości ok. 3,8 m i zamontowanie w tym samym miejscu nowych rur oraz demontaż niesprawnego zaworu podziemnego DN300;
- demontaż odcinka gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa o długości ok. 4,4 m i budowie połączenia gazociągów DN200 i DN300 z nowych rur o długości ok. 8,8 m wraz z zaworem podziemnym DN200;
- wykonanie prac przyłączeniowych polegających na włączeniu nowych odcinków do istniejącego gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn oraz montażu zaworu podziemnego DN300;
- wykonanie prac przyłączeniowych polegających na włączeniu połączenia gazociągów do istniejącego gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn oraz DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa;
- otworenie przepływu gazu i uruchomienie zasilania SP Cargill z gazociągu DN300, MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn oraz gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław – Obwodnica Południowa;
- demontaż tymczasowego gazociągu obejściowego DN80, MOP 5,5 MPa do istniejącego orurowania SP Cargill Bielany Wrocławskie;
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;
- przywrócenie terenu do stanu zbliżonego do pierwotnego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu materiału dowodowego złożonego wraz z pismem z dnia 27 listopada 2025 r. wynika, iż prace w ramach przedsięwzięcia polegające m.in.: na demontażu odcinków gazociągów z istniejącymi króćcami i zamontowanie w tym samym miejscu nowych rur, demontaż niesprawnego zaworu podziemnego, montaż nowego zaworu podziemnego oraz połączenie gazociągów, będą realizowane na gazociągach DN200 i DN300 o ciśnieniu MOP 5,5 MPa niebędącymi przyłączeniami stacji gazowych, a będącymi gazociągami przesyłowymi. Ponadto nowe odcinki gazociągów na gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn o długościach 3,8 m i 3,3 m będą wybudowane w śladzie istniejącego gazociągu, natomiast budowa połączenia gazociągów DN200 relacji Wrocław – Obwodnica Południowa i DN300 MOP 5,5 MPa relacji Szewce – Ołtaszyn rurą o średnicy DN200 wraz z zaworem podziemnym DN200 powstanie poza dotychczasowym śladem.

Planowane prace prowadzone będą w istniejącej strefie kontrolowanej gazociągu w/c DN300 MOP 5,5 MPa Szewce – Ołtaszyn oraz w/c DN200 MOP 5,5 MPa Wrocław – Obwodnica południowa.

Na czas budowy gazociągu zostanie wyznaczony pas budowlano-montażowy (obszar realizacji przedsięwzięcia). W obszarze pasa planuje się wykonać wszelkie prace związane z remontem gazociągu, pracami rozbiórkowymi, budową połączenia między gazociągami tj. wykonanie wykopu, ruch maszyn, ułożenie tymczasowego gazociągu obejściowego, spawanie gazociągu, ułożenie odcinków gazociągów, wymieniający zaworu podziemnego i nowego zaworu podziemnego w wykopie, zasypanie gazociągu, uporządkowanie terenu.

Roboty montażowe gazociągów realizowane będą z zastosowaniem wykopów otwartych.

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia nie planuje się przeprowadzania próby ciśnieniowej hydraulicznej lub pneumatycznej. Próby zostaną przeprowadzone w siedzibie Wnioskodawcy. Jak zadeklarował Wnioskodawca, gazociąg, połączenia spawane oraz pozostałe elementy zostaną zaprojektowane ze specjalnymi powłokami, opaskami. Jak wskazano w *Kip*, zgodnie z wytycznymi w zakresie projektowania systemów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów, dla nowych odcinków gazociągów, które włączone będą do gazociągów istniejących powłoka izolacyjna będzie bezdefektowa.

b) *Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje*

się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia i brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulowania oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

c) Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym znajdują się istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia. Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac, realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna wpłynąć na różnorodność biologiczną na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania.

Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystywane będą: woda, surowce i materiały oraz paliwa i energia elektryczna. Woda, poza zaspokajaniem potrzeb pracowników, będzie wykorzystywana do przeprowadzania prób ciśnieniowych. Dowóz wody będzie odbywał się beczkowozami. Zużyta woda wywożona będzie beczkowozami do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia zapotrzebowania na materiały i surowce, wodę, energię, paliwa.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji robót budowlanych przedsięwzięcie będzie powodowało lokalne, krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko naturalne. W fazie realizacji robót możliwa będzie zwiększona emisja czynników takich jak np.: hałas, wibracje, pyły, wynikająca z technologii prowadzonych robót oraz używanych pojazdów, maszyn i urządzeń. Faza realizacji wiązała się będzie także z emisją zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego, pochodzącą z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych oraz pyleniem z dróg i powierzchni terenu objętego robotami ziemnymi. Powyższe oddziaływania będą miały charakter przejściowy, będą się zmieniały w zależności od fazy realizacji robót i ustąpią po zakończeniu planowanych prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Na etapie realizacji inwestycji będzie miała miejsce emisja gazu ziemnego do atmosfery. Będzie ona skutkiem tego, iż roboty realizowane będą na odgazowanym odcinku gazociągu DN200 i DN300. Jak wskazano w *Kip* upust gazu oraz odpowietrzanie zakwalifikowane zostało do prac gazoniebezpiecznych. Będzie to emisja jednorazowa. Szacowana ilość gazu odprowadzonego do atmosfery wyniesie ok. 9000 m³.

Dodatkowo podczas prowadzonych robót będzie miała miejsce emisja azotu, używanego do przewietrzenia wyizolowanych balonami odcinków gazociągów DN200 i DN300. Będzie to emisja jednorazowa, której wielkość szacowana jest na ok. 22 m³.

Podczas realizacji inwestycji występował będzie hałas o charakterze zmiennym i chwilowym, wynikający z pracy maszyn budowlanych oraz prowadzenia robót. Jego natężenie i zasięg będą zależne od rodzaju wykorzystywanego sprzętu i intensywności prowadzonych działań. Hałas i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac, które będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Zgodnie z treścią *Kip* najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w kierunku południowym w odległości 715 m od miejsca prowadzenia prac. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje przedstawione w *Kip*, etap realizacji inwestycji nie powinien powodować długotrwałych uciążliwości hałasu na terenach chronionych akustycznie zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji i energii. Eksploatowany gazociąg nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń czy hałasu.

e) Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Na etapie prac realizacyjnych poważana awaria może mieć miejsce w przypadku rozlania substancji ropopochodnych (benzyna, olej napędowy, smary, itd.). Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń o znamionach poważnej awarii będzie jednak znikome, ponieważ w rejonie prac substancje nie będą składowane, a pojazdy i maszyny będą tankowane w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczonych. Jak wskazano w materiale dowodowym: odpowiednia dbałość o stosowane materiały, stan techniczny sprzętu i maszyn zminimalizuje ryzyko wystąpienia takich zdarzeń.

Stosowane obecnie w budowie gazociągów nowe rozwiązania, w tym m.in.: nowe materiały o wysokiej wytrzymałości, nowe technologie, monitoring stanu technicznego, monitoring otoczenia gazociągów zapewniają coraz większe bezpieczeństwo ich eksploatacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A. realizują planowe czynności wykonywane w ramach eksploatacji gazociągów do których należą m.in.: działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i z powietrza; badania i pomiary posadowienia gazociągów w gruncie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc skrzyżowań z przeszkodami terenowymi; czyszczenie i badanie gazociągów tłokami; przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej; badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej.

W związku z powyższym nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, wpłynęło na ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej.

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych.

f) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

Podczas realizacji robót będą powstawać głównie odpady budowlane m.in.: odpady technologiczne (stalowe) oraz odpady budowlane (np. gruz betonowy, nieużyteczny grunt, piasek, itp.). Wszelkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji składowane będą na terenie prowadzonych robót, w wydzielonych i oznaczonych miejscach, a w razie potrzeby gromadzone w odpowiednich oznakowanych pojemnikach. Następnie odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do ich dalszego zagospodarowania.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Analizując cechy planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach *specustawy terminalowej*, w myśl art. 59a ust. 4 pkt 6 *ustawy ooś*, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagana weryfikacja zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

a) Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarami wodno-błotnymi i innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży i środowisko morskie.

c) Obszary górskie lub leśne:

Obszar inwestycyjny znajduje się poza terenami górkimi i terenami leśnymi.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Na terenie inwestycji nie znajdują się ujęcia wód ani strefy ochronne ujęć wód. Teren inwestycji nie jest położony na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

- e) *Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13). Najbliższy położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) znajduje się w odległości ok. 8,9 km.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania, a także charakter przedsięwzięcia i zakres planowanych prac stwierdzono, że przy zastosowaniu powyżej wskazanego warunku, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U., poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

- f) *Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. W dokumentacji nie wykazano przekroczeń standardów jakości środowiska na terenie inwestycji.

- g) *Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Jak wskazano w Kip, przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie obszaru mającego znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) *Gęstość zaludnienia:*

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na peryferiach miasta Wrocław, tuż przy granicy z gminą Kąty Wrocławskie. Liczba mieszkańców miasta Wrocław wynosi 673 000. W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie znajdują się budynki mieszkalne. Najbliższe tereny z zabudową zlokalizowane są w odległości ok. 715 m.

- i) *Obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

- j) *Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

- k) *Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), dalej zwany Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji położony jest w granicy zlewni JCWP Kasina o kodzie RW600009133689. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, JCWP została oceniona silnie zmieniona część wód o słabym potencjale ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego i ogólnym złym stanie wód. Zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm), IO, MMI]; pozostałe wskaźniki

– II klasa jakości) i stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dla JCWP określono odstępstwa polegające na:

- odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych co jest związane z brakiem osiągniętych (lub zagrożonych) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy; bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań);
- złagodzeniu celów środowiskowych co związane jest z brakiem osiągniętych celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, MMI, benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiającą osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 108 o kodzie GW6000108, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami ochrony przyrody. Teren inwestycji nie jest położony na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Trasa przebiegu planowanej inwestycji nie przekracza cieków czy rowów melioracyjnych/drogowych.

Ze względu na rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Powyższe stanowisko podzielił także Dyrektor ZZ we Wrocławiu w opinii z dnia 7 stycznia 2026 r.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 715 m od obszaru realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska podczas etapu realizacji przedsięwzięcia będą czasowe oraz ustaną wraz z zakończeniem prac. Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania inwestycji oraz fakt, iż oddziaływanie ograniczy się głównie do etapu realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów gazociągu próbom szczelności i wytrzymałości, zabezpieczenie ich przed korozją zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

Biorąc pod uwagę niewielką skalę przedsięwzięcia oraz fakt, iż oddziaływanie ograniczy się niemal wyłącznie do etapu realizacji stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi.

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz odległość od granicy kraju nie przewiduje się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- c) *Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Na etapie realizacji inwestycji może potencjalnie dochodzić do emisji zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczeń wód oraz emisji hałasu wskutek prowadzonych prac budowlanych. Przewidywany termin rozpoczęcia oddziaływania nastąpi w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

- d) *Prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tej fazy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

- e) *Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter odwracalny – ustaną po realizacji przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego oraz powstawaniem odpadów czy ścieków.

- f) *Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

- g) *Możliwości ograniczenia oddziaływania:*

Zaplanowana przez Wnioskodawcę organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów powinna maksymalnie ograniczyć prognozowane oddziaływania na środowisko. Ponadto w sentencji niniejszej decyzji nałożono warunki, których przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów – gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, nałożono warunek I.1.

Warunki I.2 – I.4 mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego – gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip* i jej uzupełnieniu, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*, dalej zwanej *Kpa*, zawiadomieniem z dnia 13 stycznia 2026 r., znak: WOOŚ.420.56.2025.SD.9, Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym stronom prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ ochrony środowiska jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 7, art. 75 § 1 i art. 80 *Kpa*.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
reprezentowany przez pełnomocnika:

- 11