



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.165.2025.IC
Gostynin, 17 września 2025 r.

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach zaopatrującego 3538 osób, mieszkańców miejscowości: Sanniki, Barcik Nowy, Barcik Stary, Czyżew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach informuje o obecności w wodzie bakterii grupy coli.

W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności *Escherichia coli*. Badanie mikrobiologiczne wody nie zostało zakończone i nie znana jest liczba enterokoków kałowych.

Do czasu wykluczenia obecności enterokoków kałowych w wodzie z wodociągu publicznego w Sannikach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie **stwierdza brak przydatności wody do spożycia**.

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno – higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.



Małgorzata Eichel
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17