



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 3 marca 2026 r.

ON-HK.9020.122.2026

---

Sprawę prowadzi: Daria Stasikowska  
+48 63 220 99 10  
daria.stasikowska@sanepid.gov.pl

---

## Adresaci wg rozdzielnika

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Łysek

### Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łysek

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr:

- W-4-S/2026 z 15.01.2026 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno w zakresie monitoringu parametrów grupy A poszerzonych o parametr żelazo, mangan i enterokoki kałowe;
- SCR/1/325/2024/RT z 19.03.2024, SCR/1/325/2024/RD z 29.04.2024 r. oraz SCR/1/446/2025/RT z 01.04.2025 r. wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno

**stwierdza w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łysek.**

### Uzasadnienie

Wodociąg publiczny Łysek zaopatrza w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Kazubek, Ruszkówek, Katarzynowo, Florianowo, Rybno, Teresewo, Nykiel, Ciepłowo, Teodorowo, Gaj, Sosnówka, Zakrzewek, Łysek, Chlebowo.

Wynik badania wody pobranej 12.01.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łysek w zakresie monitoringu parametrów grupy A poszerzonych o parametr mangan, żelazo i enterokoki kałowe (sprawozdanie z badań nr W-4-S/2026 z 15.01.2026 r.) potwierdza brak przekroczeń norm.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (sprawozdanie z badań Nr: SCR/1/325/2024/RT z dnia 19.03.2024 r., SCR/1/325/2024/RD z dnia 29.04.2024 r. oraz SCR/1/446/2025/RT z dnia 01.04.2025 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG-PIB Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach), które potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie  
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin  
tel. 632439052  
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin  
tel. 632439051  
[sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30  
BDO: 000134441

Analiza powyższych sprawozdań z badań wykazała, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Koninie  
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku  
AE:PL-58355-98422-DUUTF-28.
2. Wójt Gminy Wierzbinek  
AE:PL-10834-97079-GFJFT-21.