Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomsku

Znak sprawy: NHS.9020.503.2026
Radomsko, 21 września 2026 r.

KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Krępa gm. Lgota Wielka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w wyniku badań jakości wody z urządzenia wodociągowego Krępa gm. Lgota Wielka zaopatrującego miejscowości:

- Długie, Krępa, Kolonia Krępa, Wola Blakowa w gminie Lgota Wielka w powiecie radomszczańskim;
- Wierzbica ul. Odległa nr 41, 43, ul. Huby nr 2,4 w gminie Ładzice w powiecie radomszczańskim;
- Rożny nr 2,3,4 w gminie Dobryszyce w powiecie radomszczańskim

stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną ze względu na zawartość arsenu w wodzie w liczbie 10,3 µg/l.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 Część B. przywołanego rozporządzenia[1] - wartość parametryczna dla arsenu wynosi 10 µg/l w wodzie.

Poziom ryzyka dla zdrowia ludzi – wysoki.

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku:

1. **Stwierdza BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - WODA JEST NIEZDATNA DO UŻYCIA I PRZYGOTOWYWANIA POTRAW.**
2. **Wskazuje, że woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet oraz kąpieli.**

GOTOWANIE WODY NIE POWODUJE USUNIĘCIA ARSENU

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami rozporządzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu



Małgorzata Widawska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

[1] rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku
Al. Jana Pawła II 9
97-500 Radomsko
+48 44 685 23 50
sekretariat.psse.radomsko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-88567-16768-DRFUT-24