Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu

HK.9020.148.2026
Wałcz, 2026-09-14


KOMUNIKAT nr 29/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z otrzymanymi 9.09.2026 r. oraz 14.09.2026 r. wynikami badań próbki wody pobranej 8.09.2026 r. **ze strefy zaopatrzenia w wodę Toporzyk**, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, zaopatrującej ok. 30 mieszkańców miejscowości Toporzyk stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dla parametru żelaza w ilości 841±201,8 µg/l, parametru mętności w ilości 5,2±0,99 NTU oraz parametru manganu w ilości 137±32,9 µg/l, w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu informuje, że:

1. Woda z kranu **może być** spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda **może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda **nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda **może być** wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Stwierdzone przekroczenie żelaza, manganu i mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody (powodować mętność, zmianę smaku i barwy).



Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Marta Mikołajczak-Brusiło

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 | 78-600 Wałcz
+48 67 258 23 31
psse.walcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68332-18191-CBTEA-24