



ON-HK.903.212.2026

INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 15 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę
Sobótka, gmina Ostrów Wielkopolski zaopatrującej mieszkańców miejscowości: Sobótka, Gutów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie przeprowadzonego badania kontrolnego wody ze strefy zaopatrzenia Sobótka informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli.

W badanej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 3 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli < 10 jtk/100 ml pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności *Escherichia coli* i enterokoków jelitowych.

Woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń oraz kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Joanna Cieszyńska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/