



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

HŚ.9020.2.201.2025.KF

Skierniewice, dnia 05 grudnia 2025 r.

Gmina Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 - oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572 z późn. zm.),
- w oparciu o raport z wyników badań Nr PBŚiŚP.9051.505.512.2025 z dnia 05 grudnia 2025 r. prób wody pobranych do badań w dniu 02 grudnia 2025 r. w ramach kontroli urzędowej, sprawdzającej z wyjścia na sieć- hydrofornia oraz z dwóch punktów na sieci – dom prywatny: Nowy Dwór-Parcela 32, Rzędków 34,

STWIERDZA

WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu Kwasowiec

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczba bakterii grupy coli w ilości 2 (0 do 9) j.t.k. w 100 ml wody oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości >300 j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z wyjścia na sieć- hydrofornia oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 293 j.t.k. w 1 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci – dom prywatny, Rzędków 34

oraz

NAKAZUJE:

Gminie Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn jako jednostce odpowiedzialnej za bieżącą eksploatację wodociągu, w tym jakość wody:

1. **w terminie do dnia 08 stycznia 2026 r.** doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym- tj. bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h z wodociągu publicznego Kwasowiec do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

2. **w terminie do dnia 08 stycznia 2026 r.** utrzymywać jakość wody zgodną z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 j.t.k. (NPL)/100 ml, *Escherichia coli* i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,
3. **niezwłocznie powiadomić odbiorców** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Kwasowcu **o warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu,**
4. **w terminie do dnia 15 grudnia 2025 r.** poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach wydał na Gminę Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z sieci wodociągu publicznego Kwasowiec ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli w ilości 16 (10 do 27) j.t.k. w 100 ml wody w próbce pobranej z punktu na sieci - dom prywatny Nowy Dwór-Parcela 32, 96-115 Nowy Kawęczyn. Raport z wyników badań Nr PBŚiŚP.9051.505.468.1.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

W celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm Gmina Nowy Kawęczyn podjęła działania naprawcze, które polegały głównie na dezynfekcji ujęcia wody i sieci wodociągowej, zwiększonej intensywności płukania.

Strona przedstawiła sprawozdania z badań z dnia 01 grudnia 2025 r. nr 497/2025 w zakresie mikrobiologicznych parametrów grupy B. Próbkę zostały pobrane z 2 punktów na sieci oraz z wyjścia na sieć. W próbkach nie stwierdzono przekroczeń oznaczanych parametrów.

W dniu 02 grudnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu w Kwasowcu w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B. Próbkę zostały pobrane z 2 punktów na sieci oraz z wyjścia na sieć. W próbce pobranej z wyjścia na sieć - hydrofornia stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 (0 do 9) j.t.k. w 100 ml wody oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości >300 j.t.k. w 1 ml wody. W próbce pobranej z punktu na sieć - dom prywatny, Rzędków 34 stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 293 j.t.k. w 1 ml wody. Raport z wyników badań z 05 grudnia 2025 r., NR PBŚiŚP.9051.505.512.2025, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może

stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Kwasowcu jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny,
3. a/a