



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3

Centrala: 46 880-02-61

e-puap: /pssebrzeziny/SkrytkaESP
e-doręczenia: AE:PL-66396-88353-TGCUV-24
sekretariat.psse.brzeziny@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-brzeziny

NIP: 833-13-46-564
REGON: 750779238

HK.9011.1.7.2025

Brzeziny, dnia 26 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA BRZEZINY ZA 2024 ROK

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miasta Brzeziny.

Na terenie miasta Brzeziny funkcjonuje 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Producentem wody jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14.

Woda przed wprowadzeniem do sieci rozdzielczej poddawana jest procesom uzdatniania polegającym na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu. Parametry te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mogą jednak powodować zmiany organoleptyczne wody, co w konsekwencji może być nie do zaakceptowania przez konsumentów. Woda ujmowana poddawana jest uzdatnianiu polegającym na filtracji i napowietrzaniu.

Jest 5 ujęć głębinowych i 3 punkty poboru próbek wody.

Produkcja wody w 2024 r. wyniosła 681987 m³.

Ze względu na wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, indywidualne ujęcie wody Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. jest wyłączone z użytkowania. Szpital zasilany był w wodę pochodzącą z wodociągu publicznego w Brzezinach. Jednakże próbki wody w szpitalu pobierane były zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na 2024 r.

Dane o wodociągach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produk-cja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatry- wanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowa- ne parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024 r. – kwestiono- wany parametr
1.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny.	wodociąg w Brzezinach – miasto Brzeziny, gm. Brzeziny - Henryków, Szymaniszki, gm. Rogów - Mroga Dolna	1868,46	11,931	odżelazianie	bakterie grupy coli – 7 dni mętność–5 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ° –42 dni	przydatna do spożycia

—

Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią badania jej jakości wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej jak i badania realizowane przez Państwową Inspekcję sanitarną.

Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody.

W 2024 r. w ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobrał do badań laboratoryjnych 20 próbek wody. W 4 próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz w 1 próbce ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ° C pobranej w punkcie sieci w Szpitalu. Ze względu na przekroczenia parametru mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi. Podjęte przez producenta działania naprawcze i powtórne badanie próbek wody nie wykazało obecności ww. bakterii. W pozostałych próbkach, w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B, nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi producent wody oraz Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. pobrali, zgodnie z zatwierdzonym na 2024 r. harmonogramem, do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 26 próbek wody. W 3 próbkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli i w 1 próbce ponadnormatywną wartość mętności. Podjęte przez producenta działania naprawcze i powtórne badanie próbek wody nie wykazało ww. przekroczeń. W pozostałych próbka, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz producenta wody i Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych pozostałych badanych parametrów.

W 2024 r. nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Brzeziny.

Woda z nadzorowanego wodociągu na terenie Miasta Brzeziny odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach**

Barbara Kosma

/dokument podpisany elektronicznie/