

HK.9022.1.11.2025.JŚ

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Postolin za 2024 r.**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

Po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badań nr 314/2024, 1012/2024, 1402/2024, 68960/LB/2024, 1800/2024 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz sprawozdaniach z badań nr 633A/521/24, 633N/521/24, 187/52/24 próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej **z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych wodociągu publicznego Postolin zasilających miejscowości: Postolin, Ramzy Małe, gm. Sztum:**

- raport z badań nr 314/2024 z dnia 11.03.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 44 w miejscowości Postolin,
- sprawozdania z badań nr 633A/521/24, 633N/521/24 z dnia 28.05.2024 r. próbek wody pobranych z instalacji wodociągowej w budynku nr 44 w miejscowości Postolin,
- raport z badań nr 1012/2024 z dnia 14.06.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 44 w miejscowości Postolin,
- sprawozdanie z badań nr 187/52/24 z dnia 26.07.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku biura gospodarstwa rolnego w miejscowości Ramzy Małe,
- raport z badań nr 1402/2024 z dnia 8.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku biura gospodarstwa rolnego w miejscowości Ramzy Małe,
- raport z badań nr 68960/LB/2024 z dnia 13.08.2024 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku biura gospodarstwa rolnego w miejscowości Ramzy Małe,
- raport z badań nr 1800/2024 z dnia 9.10.2024 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w miejscowości Postolin,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Postolin,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach kontroli urzędowej przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium Badań Wody WSSE w Gdańsku i Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie,
- w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole i Laboratorium Eurofins - Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o. w Katowicach.

Jakość wody analizowanych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo przesłano pocztą elektroniczną (e- doręczenia)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum (do wiadomości konsumentów)
ul. Adama Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o. w Sztumie
ul. Jana Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum
82-400 Sztum
3. aa