



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5

tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl

adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25

REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo 11 marca 2026 r.
HK.9027.2.29.2026

Pan Sebastian Cichocki
Wójt Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowo-Osada

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 2294) oraz w oparciu o okresowe oceny jakości wody, wydaje obszarową ocenę jakości wody na terenie Gminy Iłowo-Osada. Producentem wody jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle.

1. Wodociąg publiczny Iłowo-Wieś- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 4451 osób zamieszkałych w miejscowościach: Iłowo Osada, Iłowo Wieś, Kraszewo, Dźwierznia, Sochy, Janowo, Pruski, Białuty, Purgałki, Szczepka, Dwukoły, Chorab.

Długość sieci wodociągowej wynosi: 92,56 km i jest wykonana z rur azbesto-cementowych, stalowych, PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 946,5 m³/dobę. Woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania.

2. Wodociąg publiczny Narzym- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1678 osób zamieszkałych w miejscowościach: Narzym, Kraszewo, Wierzbowo w gminie Iłowo-Osada oraz Bursz w gminie Działdowo. Długość sieci wodociągowej wynosi: 17,83 km i jest wykonana z rur stalowych i PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 184,09 m³/dobę.

Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 3 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

3. Wodociąg publiczny Gajówki- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 426 osób zamieszkałych w miejscowościach: Gajówki, Brodowo, Narzym Kol., Mansfeldy.

Długość sieci wodociągowej wynosi: 16,53 km i jest wykonana z rur PCV.

Dobowa produkcja wody wynosi 88,81 m³/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 3 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

Badania jakości wody z wodociągu publicznego Łowo-Wieś, wodociągu publicznego Narzym oraz wodociągu publicznego Gajówki w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej realizowane były zgodnie z rocznym „Harmonogramem pobierania próbek wody” w zakresie parametrów grupy A i grupy B, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Częstotliwość pobierania próbek wody była zgodna z częstotliwością określoną w rozporządzeniu, dostosowana do wielkości produkcji i liczby odbiorców.

W 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego złej jakości wody w wodociągach publicznych na terenie Gminy Łowo-Osada oraz nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez ww. urządzenia wodociągowe.

Ocena ogólna jakości wody

Na koniec roku sprawozdawczego 2025, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresowe oceny jakości wody dla wodociągu publicznego Łowo-Wieś, wodociągu publicznego Narzym oraz wodociągu publicznego Gajówki stwierdzając w nich przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2025” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
(odbiór osobisty)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
4. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
5. Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
(odbiór osobisty)
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
(odbiór osobisty)
7. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
8. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
9. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
10. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
11. a/a