



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**

Grudziądz, dnia 22 listopada 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wielkich Lniskach
86 – 302 Grudziądz

Znak: NHS 9020.1.4.2.9.23

Egz. nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje komunikat o jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach celem rozpowszechnienia go w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów, mieszkańców, którzy zaopatrywani są w wodę z powyższego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
Beata Kruska

Wyk. w 3 egz.:

1. Adresat + Komunikat Nr 1 – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz + Komunikat Nr 1 – egz. nr 2
3. A/A – egz. nr 3

Opracował: D.S. 56 45 178 28



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU

Grudziądz, dnia 22 listopada 2022 r.

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zakładowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach zaopatrującego miejscowość Wielkie Lniska, gmina Grudziądz w punkcie zgodności budynków mieszkalny Wielkie Lniska 18/12 stwierdzono obecność bakterii grupy coli. **Woda jest nieprzydatna do spożycia.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda dostarczana przez wodociąg zakładowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
Beata Kruska

Grudziądz, dnia 22 listopada 2023 r.



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU

Wójt Gminy Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Znak: N.HŚ 9020.1.4.2.9.23

Egz. nr 1

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badania wody: nr 127/G/23/W/L.M z dnia 22.11.2023 r. (pobranej w dniu 20.11.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej badanej przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Mikrobiologiczne Żywności i Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądz), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądz po analizie stopnia zagrożenia dla zdrowia, stwierdza **brak przydatności wody do spożycia przez ludzi do czasu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań**. W badanej próbce wody pobranej z punktu zgodności: budynek mieszkalny Wielkie Lniska 18/12 stwierdzono podwyższoną wartość parametru liczba bakterii grupy coli w ilości 12 jtk/100 ml (norma: 0 jtk/100 ml).

Uwaga: Woda dostarczana przez wodociąg zakładowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem mikrobiologicznym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
Beata Kruska

Wyk. w 4 egz.

1. Adresat – egz. nr 1
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wielkich Lniskach, 86-302 Grudziądz - egz. nr 2
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz – egz. nr 3
4. A/A - egz. nr 4

D.S (56) 45-178-28