



ON-HK.903.208.2025

Komunikat nr 9/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
z 14 sierpnia 2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy jakości wody z Wodociągu Publicznego Damasławek zaopatrującego obecnie w wodę mieszkańców miejscowości: Damasławek, Piotrkowice, część miejscowości Srebrna Góra - nr posesji: 31, 32, 33, 33A, Starężyn.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli urzędowej informuje, iż jakość wody z Wodociągu Publicznego Damasławek nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym w zakresie parametru: **bakterii grupy coli**.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję wody może nastąpić pogorszenie smaku oraz zapachu ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.