INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z dnia 29 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Piotrowo zaopatrującej w wodę miejscowości: Chaławy, Grabinowo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Kopyta, Ogieniewo, Piotrowo, Rogaczewo, Sucharzewo, Szołdry.

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej ze strefy zaopatrzenia **Piotrowo**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru manganu na poziomie 77 µg/l (przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l).

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Niezgodność parametryczna dla manganu może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie

Jakub Miąskowiak

Kierownik Oddziału Nadzoru
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	f26c34143598478789ad928376e62d9f	
Nazwa dokumentu	INFORMACJA PPIS w Śremie z dnia 29.10.2026 r. dotycząca przydatności wody do spozycia Piotrowo.pdf	
Tytuł dokumentu	INFORMACJA PPIS w Śremie z dnia 29.10.2026 r. dotycząca przydatności wody do spozycia Piotrowo	
Skrót dokumentu	fce830923f37df1f8b3a88d9868548044da9d9b2bcadafc21c657822bb72fcee	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-10-29	
Podpis	Podpisany przez	"JAKUB MIĄSKOWIAK
	Stanowisko podpisu	Jakub Miąskowiak (Kierownik Oddziału Nadzoru) ON w zastępstwie za Urszula Sitnicka (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie) PSSE w Śremie
	Data podpisu	2026-10-29
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.401.9	
Data wydruku	2026-10-29	
Autor wydruku	Anna Frąckowiak (Starszy asystent - Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej) ON-HK	