

Toruń, dnia 18.08.2022r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Warunki Techniczne nr UC-T/ 23/2022

Dotyczy: Udostępnienia zasilania doświetlenia przejścia dla pieszych DK15 263+071

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych dla zakresu planowanej inwestycji, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ustala następujące warunki:

Obiekt:

- Kowalewo Pomorskie : dobudowa 2 pkt doświetlających przejście dla pieszych

Zasilanie: STA1-0557 Kino TO-0557– stanowisko nr 12/2,

1. Przebudowa przedmiotowego oświetlenia zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
2. Prace wykonywać zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.
3. Opracować projekt techniczny przebudowy oświetlenia. Projekt uzgodnić z Rejonowym Działem Realizacji Usług w Toruniu, Pl. Fr. Skarbka 7/9. **Uzgodnienie branżowe płatne. Wysokość płatności jest ustalona wg taryfikatora ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.**
4. Uzyskać zgodę Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie na podłączenie projektowanych słupów doświetlających przejście dla pieszych do istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz objęcie ich usługą konserwacji oświetlenia przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
5. Zasilanie zapewnić ze słupów, będących własnością ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. poprzez zabudowę skrzynek podziałowych z zabezpieczeniami.
6. Przed przystąpieniem do prac powiadomić ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. DRU Toruń.
7. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lata od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Jerzmanowski
tel. 785-868-269

Z poważaniem,
REGIONALNA
Regionalnego Wydziału Realizacji Usług

Robert Wierzbicki

