

Naczynie przeponowe
poj. 200l, REFLEX
N200, h=0,758m,
22kg

wentylacja nawiewna
 $F_{min}=200\text{cm}^2$
CZERPNIA POWIETRZA
DO SPALANIA
SPÓD MIN +2,00m

komin zewnętrzny
izolowany – przekrój min. 187cm²
mocowany do istn. nieczynnego
komina , wys. czynna min. 8,5m

komin
zewnątrzny

B

czopuch stalowy
izolowany DN150,
przekrój min.
187cm²

komin zewnętrzny
izolowany – przekrój min. 230cm²
mocowany do istn. nieczynnego
komina , wys. czynna min. 8,5m



Spis pomieszczeń piwnicy:	
0.1	Garaż
26,06 m ²	
0.2	Pom. gosp.
20,45 m ²	
0.3	Pom. gosp.
15,80 m ²	
0.4	Komunikacja
7,59 m ²	
0.5	Pom. gosp.
1,04 m ²	
0.6	Pom. gosp.
0,96 m ²	
0.7	Pom. gosp.
3,92 m ²	
0.8	Kotłownia/Skład opału
12,13 m ²	
0.9	Komunikacja
10,42 m ²	
0.10	Pom. gosp.
7,85 m ²	
0.11	Kotłownia/Skład opału
35,13 m ²	