



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9022.2.58.2026.  
Ostróda, 2026-06-02

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

z 2 czerwca 2026 r.

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Rychnowskiej Woli

Woda z wodociągu publicznego w Rychnowskiej Woli zaopatruje w wodę miejscowość Rychnowska Wola.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 26.05.2026 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z wodociągu publicznego Rychnowska Wola


Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody **nie stwierdzono** przekroczeń. Jednakże ze względu na przekroczenie stężenia manganu w zbadanej próbce stwierdza się

**niezgodność z wartością parametryczną.**

Woda może być używana do celów spożywczych oraz gospodarczych.

ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie do spożycia może niekorzystnie wpływać na smak i wygląd (barwę i mętność) wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej, jednak nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



**Komunikat obowiązuje do odwołania.**



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie  
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda  
+48 896460870  
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTC-17