



HK.903.92.2025

Przysucha 21.07.2025 r.

**Zakład Usług Komunalnych
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
dot.: wodociągu publicznego
Komorów**

KOMUNIKAT NR 17/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 21.07.2025 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 17.07.2025 r. z wodociągu publicznego Komorów, gm. Wieniawa- punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Komorowie; 26-432 Wieniawa, **wykazała przekroczenie bakterii grupy coli w wodzie do spożycia – wynik: bakterie grupy coli – 8 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk)**, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków.

Woda w wodociągu publicznym Komorów jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przysusze**

Magdalena Kołodziejaska

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha (e-mail: przysucha@piwprzysucha.pl).
3. Starosto Powiatowe w Przysusze, Al. J. Pawła II 10 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
4. PSSE w Przysusze – Sekcja HŻŻ.
5. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha