



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Tadeusza Kościuszki 2

Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17

REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2025-04-02

HK.9022.2.101.2025.MK

Ocena obszarowa 2024 dla miasta i gminy Miłomłyn

Zgodnie z zapisami § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie przedstawia roczną ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dla strefy zaopatrzenia pokrywającej się z obszarem Miasta i Gminy Miłomłyn za 2024 r.

1. Informacje o poszczególnych wodociągach zaopatrujących ludność miasta i gminy Miłomłyn w wodę przeznaczoną do spożycia oraz podmiotach dostarczających lub wykorzystujących wodę z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub działających na rynku spożywczym.

Producenci i odbiorcy wody, jakość wody, metody uzdatniania.

L p.	Producent wody /nazwa, adres/	Wodociąg	Zaopatrywane miejscowości	Produkcja wody [m3 /d]	Liczba zaopatrywanej ludności	Uzdatnianie wody (metody)	Jakość wody na koniec 2024 r. –	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Postępowanie administracyjne
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	Miłomłyn	Miłomłyn Malinnik Kamieńczyk	210	2450	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie),	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
2	Sp. z o.o. ul. Prosta 4 14-140 Miłomłyn	Bynowo	Bynowo Dębinka	44,60	317	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie),	warunkowo przydatna do spożycia	1) mętność – 206 dni mangan – 365 dni 2) ogólna	W dniu 27.07.2023 r. PPIS w Ostródzie ponownie stwierdził warunkową

								liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h – 21 dni 3) zapach – 37 dni	przydatność wody do spożycia ze względu na ponadnormatywny zapach, mętność, mangan. Do końca 2024 r. administratorowi ujęcia nie udało się doprowadzić jakości wody do norm określonych w rozporządzeniu MZ w zakresie manganu. PPIS w Ostródzie wydał decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C po 72 h. Termin obowiązywania 31.07.2024 r. – 21.08.2024 r. Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni (zapach).
3		Liwa	Liwa Boguszewo Gil Mały Rogowo Zalewo	63,7	910	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), filtr węglowy, lampa UV	warunkowo przydatna do spożycia	1) mangan – 212 dni 2) ogólna liczba mikroorgani- zmów w 22°C po 72h – 65 dni 3) mętność – 21 dni 4) mangan – 29 dni	PPIS w Ostródzie wydał 3 decyzje na warunkową przydatność wody do spożycia, które obowiązywały w następujących terminach: 1) 03.01.2024 r.- 13.08.2024 r. (mangan) 2) 31.07.2024 r. – 19.08.2024 r. (ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h)

									4) 21.11.2024 r. – w trakcie realizacji Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni (mętność).
4		Majdany Wielkie	Liksajny Majdany Wielkie Majdany Małe Skarpa Zatoka Leśna Winiec Wólka Majdańska	124,6	591	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie),	przydatna do spożycia	zapach – 42 dni	Na podstawie § 21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

									PPIS w Ostródzie wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni.
5	Mistral-Karnity Sp. z o.o. Karnity 10 14-140 Miłomłyn	Karnity	Karnity Ligi	70,0	188	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie),	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
6	Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz Camp Tarda Tarda 21 14-140 Miłomłyn	OW Tarda	Wodociąg nie zaopatruje stałych mieszkańców, funkcjonuje na potrzeby ośrodka wypoczynkowego	20,0	goście i obsługa Camp Tarda	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie),	przydatna do spożycia	1) żelazo – 31 dni 2) zapach - 36 dni	Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni.

7	Torex Sp. z o.o. ul. Bolkowska 1C 01-466 Warszawa	OW Osada Danków w Wielimowie	Wodociąg nie zaopatruje stałych mieszkańców, funkcjonuje na potrzeby ośrodka wypoczynkowego	5,3	goście i obsługa OW Osada Danków w Wielimowie	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h – 8 dni	Prowadzone było postępowanie na warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h w terminie od 01.07.2024 r. do 09.07.2024 r.
---	---	------------------------------	---	-----	---	--	-----------------------	--	---

Na terenie miasta Miłomłyn funkcjonuje jeden wodociąg zaopatrzenia zbiorowego. Woda jest uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach zamkniętych.. Nie występowała potrzeba podejmowania działań naprawczych.

W gminie Miłomłyn działają

- 4 wodociągi zaopatrzenia zbiorowego.
- 2 ujęcia w obiektach użyteczności publicznej,

Wodociągi, w których wystąpiło przekroczenie wartości parametrycznych i okresowe pogorszenie jakości wody:

Wodociąg publiczny Bynowo – Od 2023 r. prowadzone było postępowanie na jakość fizykochemiczną wody w związku z przekroczeniami manganu. Administrator ujęcia przeprowadził działania naprawcze polegające na wymianie źródeł filtracyjnych oraz płukania SUW i sieci wodociągowej. Działania te okazały się niewystarczające, konieczna jest modernizacja ujęcia. Do końca 2024 r. nie uzyskano poprawy jakości wody pod względem manganu. W oparciu o przedstawione wyniki badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej PPIS w Ostródzie wydał decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h). Po przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na płukaniu SUW i sieci wodociągowej jakość wody uległa poprawie co potwierdziły wykonane powtórnie badania jakości wody. Na podstawie wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej PPIS w Ostródzie stwierdził nieakceptowalny zapach. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów, PPIS w Ostródzie uznał stwierdzoną niezgodność za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni. Działania naprawcze polegające na zwiększeniu częstotliwości płukania sieci wodociągowej i urządzeń technologicznych wpłynęły na poprawę jakości wody względem zapachu co potwierdziły okazane wyniki badań.

Wodociąg publiczny Liwa – W 2024 r. na podstawie wyników z przekroczeniami próbek wody pobranych w 2023r. prowadzone było postępowanie na jakość fizykochemiczną wody w związku z przekroczeniami manganu. Administrator ujęcia po zakończeniu prac naprawczych przedstawił

wyniki badań na podstawie, których PPIS w Ostródzie stwierdził przydatność wody do spożycia. Działania naprawcze polegające na wymianie złóż filtracyjnych, płukaniu SUW i sieci wodociągowej okazały się mało skuteczne, ponieważ podczas kolejnego poboru wody zgodnie z ustalonym harmonogramem ponownie stwierdzono przekroczenia manganu. PPIS w Ostródzie ponownie wydał decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia. Administrator ujęcia jako działania naprawcze wskazał uzupełnienie złóż filtracyjnych oraz kontynuowanie płukania SUW i sieci wodociągowej. Do końca 2024 r. nie uzyskano poprawy jakości wody w zakresie manganu. Ponadto w oparciu o przedstawione wyniki badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej PPIS w Ostródzie wydał decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h). Po przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na płukaniu SUW i sieci wodociągowej mikrobiologiczna jakość wody uległa poprawie co potwierdziły wykonane powtórnie badania jakości wody. Podczas kolejnych badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej PPIS w Ostródzie stwierdził nieakceptowalną mętność. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów, PPIS w Ostródzie uznał stwierdzoną niezgodność za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni. Działania naprawcze przyniosły częściową poprawę jakości wody, doprowadzono do norm mętność, natomiast odrębnymi ww. postępowaniami prowadzono dalsze działania na jakość chemiczną tj. mangan.

Wodociąg publiczny Majdany Wielkie – Na podstawie wyników badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej, PPIS w Ostródzie stwierdził nieakceptowalny zapach. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów, PPIS w Ostródzie uznał stwierdzoną niezgodność za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni. Działania naprawcze polegające na zwiększeniu częstotliwości płukania sieci wodociągowej i urządzeń technologicznych wpłynęły na poprawę jakości wody co potwierdziły okazane wyniki badań.

Wodociąg lokalny OW Osada Danków w Wielimowie – Na podstawie wyników badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej PPIS w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. Administrator ujęcia przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Jakość wody potwierdzona przeprowadzonymi badaniami doprowadzona została do norm określonych w rozporządzeniu MZ.

Wodociąg lokalny OW Tarda - W próbkach pobranych w związku z realizacją harmonogramu poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora ujęcia wody oraz nadzoru przez organy PIS stwierdzono przekroczenia żelaza (KW) oraz nieakceptowalny zapach (nadzór). Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów, PPIS w Ostródzie uznał stwierdzone niezgodności za nieistotne, nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia i wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni. W wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody uległa poprawie - uzyskano prawidłowe wyniki badań w zakresie kwestionowanych parametrów.

Dla wody z pozostałych wodociągów przez cały rok aktualne były stwierdzenia PPIS w Ostródzie o przydatności do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

2. Zgłaszane reakcje niepożądane.

Odbiorcy nie zgłaszali występowania zdrowotnych reakcji niepożądanych.

Nie zanotowano w 2024 r. zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn.

3. Postępowania administracyjne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie prowadził w 2024 r. 6 postępowań administracyjne na jakość wody: 3 dotyczyły parametrów fizykochemicznych, natomiast 3 parametrów mikrobiologicznych. Prowadził postępowanie odnośnie stanu sanitarno-technicznego zbiorników wodnych w stacji uzdatniania wody.

4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe

Prowadzono standardowe działania naprawcze związane z bieżącą konserwacją urządzeń wodnych i sieci wodociągowej oraz działania zmierzające do poprawy jakości wody polegające na wymianie i uzupełnieniu złoza filtracyjnego, płukaniu SUW i sieci wodociągowej.

Zdzisław Sokołowski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

2025-04-02

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn
2. Starosta Ostródzki
3. a/a