Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Włocławku

Włocławek, 18 listopada 2026 r.

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.261.2026
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.2.15.7.2026


KOMUNIKAT Nr 5/2026
o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy wodociągu Machnacz zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Wieniec-Zdrój, Mazury, Wieniec, Marianki, Machnacz, Wieniec-Zalesie, Kąty (ul. Leśna).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 16.11.2026 r. z wodociągu Machnacz, gm. Brześć Kujawski wykazały obecność bakterii grupy coli w zakresie 14 – 22 jtk/100 ml, przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk/100 ml.

Ponadto stwierdzono przekroczenia fizykochemicznych parametrów:
– żelaza w zakresie 247 – 452 µg/l, przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l,
– manganu w zakresie 301 – 349 µg/l, przy dopuszczalnej wartości do 50 µg/l.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

W przypadku pytań należy kontaktować się z:
– Zakładem Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim – Tel.: (54) 252-12-06,
– Urzędem Miejskim w Brześciu Kujawskim – Tel.: (54) 231-63-10.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
+48 54 411 68 33
adres e-mail: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16