



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
☎ 48 330-90-32, 48 345-15-94, fax 48 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom 27.01.2020r.

HKN.4411.59.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2019r.
wydana dla wodociągu publicznego w Aleksandrowie

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 5; 184/S; 127; 256/S; 252/S; 253/S; 254/S; 255/S; 276; 458/S; 459/S; 354; SB/35758/04/2019; 791/S; 919/S; 515; 517; 518; 516; 519; 568; 623; 626; 625; 624; 1160/S; 633; OL-LBW.6210.704/n.2019; HKL.9052.1.04119.2019; PBP/4119/P/2019; 1261/S; HKL.9052.1.04637.2019; 704; 1480/S; 1481/S; 1635/S; 793; 1884/S; 911; SB/114741/10/2019; 1014; 2291/S; 2453/S; 2568/S z badań próbek wody pobranych w dniach 7.01.2019; 5.02.2019; 11.02.2019; 14.02.2019; 12.03.2019; 14.03.2019; 2.04.2019; 3.04.2019; 24.04.2019; 14.05.2019; 17.05.2019; 28.05.2019; 12.06.2019; 24.06.2019; 2.07.2019; 15.07.2019; 16.07.2019; 23.07.2019; 8.08.2019; 20.08.2019; 9.09.2019; 18.09.2019; 10.10.2019; 15.10.2019; 21.10.2019; 18.11.2019; 3.12.2019 z:

- SUW Aleksandrów
- Publiczne Przedszkole ul. Słoneczna 5/1 Jedlnia Letnisko
- Klub Rolnika Aleksandrów 29
- PSP Słupica
- UG Jedlnia Letnisko ul. Radomska 43

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził, iż w próbkach wody pobieranej do badań w 2019r. z w/w wodociągu publicznego występowały przekroczenia w zakresie bakterii gr. coli oraz odnotowano nieakceptowalny zapach.

W odniesieniu do przekroczeń mikrobiologicznych PPIS w Radomiu wszczął postępowanie administracyjne. Podjęte przez zarządzającego wodociągiem działania spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. W związku z powyższym PPIS w Radomiu umorzył w/w postępowanie administracyjne.

W odniesieniu do występowania nieakceptowalnego zapachu PPIS w Radomiu prowadził postępowanie egzekucyjne. Gmina Jedlnia Letnisko podjęła działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań PPIS w Radomiu wydał postanowienie o umorzeniu w/w postępowania egzekucyjnego.

Otrzymuje:

1. Gmina Jedlnia Letnisko
ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia Letnisko
2. Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia Letnisko
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu
z up. *Włodzisław Barwicki*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu