



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.48.2026
Gostynin, dn.: 04.05.2026 r.

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiu, gm. Gostynin zaopatrującego 1706 osób, mieszkańców miejscowości: Krzywie, Rumunki, Huta Nowa, Zuzinów, Aleksandrynow, Kazimierzów, Miałkówkę, Budy Lucieńskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie sprawozdania z badań, w którym stwierdzono przekroczenie wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu informuje, że woda z wodociągu publicznego zasilanego z SUW Krzywie, gm. Gostynin nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2294).

W badanych próbkach wody wykluczono obecność mikroorganizmów chorobotwórczych.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h jest wskaźnikiem niepożądanych zmian w systemie dystrybucji i należy dążyć, aby parametr ten utrzymany był na jak najniższym poziomie.

W związku z powyższym osobom ze znacznie obniżoną odpornością, a także dzieciom do lat 2 **zaleca się** do celów konsumpcyjnych **używanie wody po przegotowaniu**.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

mgr inż. Małgorzata Eichel

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17