



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelinie

Sekcja Higieny Komunalnej

HK.9022.6.2026.PJ

Strzelin, 15 września 2026 r.

Wójt Gminy Borów
ul. Konstytucji 3 maja 22
57-160 Borów

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 15 września 2026r.

o niezgodności z wartością parametryczną parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla konsumentów wody z wodociągu sieciowego Borów w miejscowościach Borów, Brzoza, Boguszyce, Bartoszowa, Opatowice, Kazimierzów, Boreczek, Kręczków, Kurczów, Michałowice, Piotrków Borowski, Rochowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badań Nr w/0/09/2026/143/F/1 z dnia 14.09.2026 r., próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z punktu zgodności - woda uzdatniona SUW Borów, stwierdził **niezgodność z wartością parametryczną dla następujących parametrów wskaźnikowych:**

- żelazo w ilości 570 µg/l, przy wymaganiach do 200µg/l,
- mangan w ilości 400 µg/l, przy wymaganiach do 50µg/l,

Przekroczenie ww. wartości parametrycznych nie stanowi istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak długotrwałe spożywanie takiej wody może stwarzać potencjalne ryzyko niekorzystnego wpływu na układ nerwowy, szczególnie u niemowląt, małych dzieci i kobiet w ciąży.

Może również powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody, w szczególności zmianę barwy, smaku i zapachu, powstawanie brunatnych i czarnych osadów, przebarwień armatury sanitarnej oraz plam na ubraniach podczas prania. Ze względu jednak na incydentalny charakter przekroczeń woda może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi, w tym do picia, przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw, higieny osobistej oraz do wszystkich celów gospodarczych.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelinie
ul. A. Mickiewicza 18 | 57-100 Strzelin
+48 71 39 20 321
adres e-mail psse.strzelin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-16160-10444-VICCU-18

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.

Komunikat obowiązuje do czasu odwołania.

Z poważaniem

Małgorzata Krochmalna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie

/dokument podpisano elektronicznie