



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RADOMSKU**

Radomsko, dnia 22 maja 2025 r.

Znak sprawy: NHS.9020.235.2025

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Radomsko

Komunikat nie dotyczy: ul. Pszenna 38; ul. Przedborska nr 273, 275; ul. Sucharskiego nr 325, 329, 335-341, 386, 343, 347, 390, 353, 398, 357; ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr 1, 3, 7, 9, 11, 2, 6, 8, 10; ul. Batalionów Chłopskich nr 298, 324, 322, 386A, 386B, 386C, 404, 406; ul. Sikorskiego; Strefa Przemysłowa w Radomsku: ul. Unii Europejskiej, Łódzka, Przemysłowa, Stolarzy, Merloniego, Portowa, Geodetów, Jerzego Słowińskiego – które są zaopatrywane w wodę z innych urządzeń wodociągowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego Radomsko zaopatrującego miejscowość Radomsko w powiecie radomszczańskim stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia chloru wolnego w wodzie do spożycia. W związku z tym zostaną przeprowadzone kolejne badania jakości wody w wyżej wymienionym urządzeniu wodociągowym.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
Małgorzata Widawska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W RADOMSKU

97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II 9
www.gov.pl/web/psse-radomsko e-mail: sekretariat.psse.radomsko@sanepid.gov.pl tel. 44 685-23-50

Klauzula informacyjna (RODO) dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-radomsko/klauzula-informacyjna>