



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, centrala 89 524 83 00, faks 89 679 16 99

e-mail wsse@wsse.olsztyn.pl

Olsztyn, dn. 14.10.2020

ZP.272.2.92.2020

ROZPOZNANIE CENOWE

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

na wykonanie pełnej dokumentacji p.poż instalacji oddymiającej oraz instalacji dźwiękowej systemu ostrzegawczego oraz nadzór autorski i inwestorski inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 do przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia awaryjnego, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z inwentaryzacją istniejących sieci.

Pyt. 1

Dot. pkt 2.1.3 opisu przedmiotu

1) Czy koncepcje o których mowa dotyczą wyłącznie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia awaryjnego?

Odp. Tak

Pyt. 2

Dot. pkt 2.2.1 opisu przedmiotu

Czy zakres inwentaryzacji sieci określone w tym pkt dotyczy jedynie przejść funkcjonujących instalacji przez przegrody budowlane będące granicą strefy oddzielenia pożarowego wewnątrz budynku.

Odp. Tak

Pyt. 3

Dot. pkt 2.1.4 opisu przedmiotu

Czy zamawiający miał na myśli informację BIOZ ?

Odp. Tak

Pyt.4

Dot. pkt 2.1.8 opisu przedmiotu

Czy Zamawiający mówiąc wszystkie branże miał na myśli branże konstrukcyjną, teletechniczną i elektryczną – ponieważ takiego zakresu dotyczy przedmiot zamówienia.

Odp. Tak

Pyt.5

Dot. pkt 1 opisu przedmiotu

Czy zamawiający w tym pkt miał na myśli, że

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 do przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- instalacji sygnalizacji pożaru,
- instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- instalacji oddymiania klatek schodowych,
- instalacji oświetlenia awaryjnego,

a inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ma być opracowaniem pomocniczym?

Odp. Tak

Pyt.6

Dot. pkt 2.10 opisu przedmiotu zamówienia

Czy zamawiający pisząc „każdej branży” ma na myśli branżę elektryczną, teletechniczną i konstrukcyjną, ponieważ w takiego zakresu dotyczy przedmiot zamówienia.?

Odp. Tak

Pyt.7

Dot. zdolności technicznej i zawodowej

Czy zamawiający pisząc Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży z uprawnieniami bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego miał na myśli ustawę aktualną na rok 2018?

Odp. Tak

Pyt.8

Dot. § 4 wzoru umowy

Czy zamawiający pisząc o terminie realizacji miał na myśli opracowanie dokumentacji projektowej w celu dalszego wykonania uzgodnień i uzyskania niezbędnych pozwoleń – bez wyłonienia wykonawcy robót i sprawowania nadzorów inwestorskiego i autorskiego. (wykonanie wszystkich procedur w terminach określonych w KPA jest niemożliwe do dotrzymania)

Odp. Tak

Pyt.9

Czy w przypadku, gdy w toku wykonywania inwentaryzacji zostaną odkryte niejasności, nieścisłości odnośnie istniejących instalacji lub określenia zasięgu stref ppoż i wydzielen czy zapis par 11 ust 2 pkt 2 będzie miał zastosowanie?

Odp. Tak

Pyt.10

Czy zamawiający dysponuje aktualnym planem ewakuacji, czy udostępni go wykonawcy?

Z uwagi dużą ilość treści zapytań czy zamawiający wydłuży termin składania ofert o 3 dni?

Odp. Tak

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 16.10.2020 do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2020 o godzinie 10.05