



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

HKN.903.225.2026.5

Żyrardów, dnia 25 sierpnia 2026 roku

INFORMACJA

w związku z KOMUNIKATEM nr 25 z dnia 12 sierpnia 2026 roku HKN.903.225.2026.3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje o niezgodności z wartością parametryczną – Liczba kolonii w 22 °C (ogólna liczba mikroorganizmów) – wodociąg Bartniki*.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranej z wodociągu w punktach zgodności informuje, iż jakość wody na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg, ze względu na niezgodność parametryczną, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje iż zostało wyeliminowane przekroczenie parametru – enterokoki jelitowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, pomimo, że niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza zagrożenia, zaleca:

- ❑ wodę do spożycia używać po uprzednim przegotowaniu,
- ❑ wodę po przegotowaniu używać również do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt,
- ❑ wodę gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,
- ❑ woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu prowadzi działania mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu.

Informacja obowiązuje do czasu wydania nowych zaleceń.

* Strefa zaopatrzenia w wodę: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, ½ miejscowości Budy-Katki.

Łukasz Szymański, PhD, DBA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
ul. Moniuszki 40 | 96-300 Żyrardów
+48 46 880 02 80
adres e-mail: sekretariat.psse.zyrardow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-80006-48541-RGRID-20