

Łódź, dn. 22.07.2026 r.

WL.2370.4.2026

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa agregatów prądotwórczych oraz naczep”, znak: WL.2370.4.2026, zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Modyfikacja SWZ

1. Pkt 3.24. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Termin wykonania zamówienia:

- Dla części:

„1”- **Do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**

„2”- **Do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

Termin dostawy może zostać zrealizowany nie później niż:

- Dla części „1”: do dnia **15.12.2026 r.**

- Dla części „2”: do dnia **15.12.2026 r.**

Jest:

Termin wykonania zamówienia:

- Dla części:

„1”- **Do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**

„2”- **Do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

Termin dostawy może zostać zrealizowany nie później niż:

- Dla części „1”: do dnia **15.12.2026 r.**

- Dla części „2”: do dnia **30.11.2026 r.**

2. Pkt 8.1. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 22.07.2026 do dnia 19.10.2026.

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 29.07.2026 do dnia 26.10.2026.

3. Pkt 11.17. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Termin składania ofert: 22.07.2026, godz. 11:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 dni

Jest:

Termin składania ofert: 29.07.2026, godz. 11:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 dni

4. Pkt 12.1. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Data otwarcia: 22.07.2026, godz. 12:00

Jest:

Data otwarcia: 29.07.2026, godz. 12:00

II. Modyfikacja załącznika nr 1a do SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany i uaktualnienia treści załącznika nr 1a do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia wymagania minimalne dla: „Agregat prądotwórczy w zabudowie kontenerowej - 2 szt.”):

1. Pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, kompletnych i gotowych do pracy agregatów prądotwórczych w zabudowie kontenerowej. Zamawiający wymaga zastosowania kontenera w standardzie ISO 20 ft High Cube. Rok produkcji agregatu i kontenera nie może być wcześniejszy niż 2026 r.

Zamawiający dopuszcza wykonanie zespołu prądotwórczego w jednym kontenerze lub w dwóch odrębnych kontenerach. W przypadku zastosowania dwóch kontenerów zespoły prądotwórcze muszą pracować synchronicznie jako jeden zespół prądotwórczy oraz spełniać wszystkie wymagania określone w OPZ.

2. Pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

Moc urządzenia:

- Moc znamionowa ciągła (P.R.P.) minimum 1000 kVA / 800 kW.
- Moc maksymalna (L.T.P.): minimum 1100 kVA / 880 kW.

Wymagane wartości mocy odnoszą się do całego zespołu prądotwórczego. W przypadku zastosowania rozwiązania obejmującego dwa współpracujące zespoły prądotwórcze pracujące równolegle, niezależnie od tego, czy zostały zabudowane w jednym kontenerze czy w dwóch odrębnych kontenerach, łączna moc układu musi spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z których każdy musi posiadać moc znamionową P.R.P. minimum 500 kVA.

3. Pkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

Parametry silnika:

- Silnik przemysłowy wysokoprężny (Diesel), chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin EU Stage V.
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania obejmującego jeden lub dwa silniki wysokoprężne tworzące jeden zespół prądowórczy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w OPZ.
- Zamawiający dopuszcza dowolny układ cylindrów, dowolną liczbę cylindrów oraz dowolną pojemność skokową silnika, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w OPZ.
- Znamionowe obroty silnika: maksymalnie 1500 obr./min.
- Stabilizacja i regulacja obrotów: elektroniczna klasy minimum G3 (zgodnie z ISO 8528).
- Układ zasilania: bezpośredni wtrysk paliwa.
- Instalacja elektryczna silnika: 24 V DC.

4. Pkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

Obudowa wykonana jako izolowany akustycznie i termicznie kontener lub kontenery zgodne ze standardem ISO 20 ft High Cube.

Konstrukcja zabudowy musi zapewniać ograniczenie emisji hałasu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz dyrektywą 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r., zmienioną dyrektywą 2005/88/WE.

5. Pkt 3.7. otrzymuje brzmienie:

Układ paliwowy:

- Zespół prądowórczy musi być wyposażony w zintegrowany układ paliwowy zasilany olejem napędowym, zapewniający pojemność zbiornika paliwa minimum 1000 litrów.
- Korek wlewu paliwa zabezpieczony i zamykany na klucz.

W przypadku zastosowania rozwiązania obejmującego dwa współpracujące zespoły prądowórcze zabudowane w dwóch odrębnych kontenerach, dopuszcza się zastosowanie oddzielnych zbiorników paliwa dla każdego kontenera, przy czym pojemność zbiorników paliwa musi umożliwić pracę przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 100%.

6. Pkt 3.10. otrzymuje brzmienie:

System sterowania i odbioru mocy:

- Cyfrowy panel sterowania wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz graficzny interfejs z obsługą menu w języku polskim.
- Panel sterowania musi zapewniać pełne dane kontrolno-pomiarowe, sygnalizację alarmów, statusów pracy oraz prowadzić wewnętrzny rejestr zdarzeń.
- Wyposażony w główny wyłącznik mocy (zabezpieczenie prądnicy) oraz listwę zaciskową umożliwiającą bezpieczny odbiór pełnej mocy zespołu prądowórczego.
- W przypadku zastosowania rozwiązania obejmującego dwa współpracujące zespoły prądowórcze, niezależnie od sposobu ich zabudowy, układ sterowania musi zapewniać automatyczną synchronizację, automatyczne załączanie i odłączanie oraz zarządzanie pracą całego zespołu prądowórczego.
- System sterowania musi umożliwiać wybór trybu pracy z poziomu wspólnego panelu sterowania, obejmującego co najmniej:
 - pracę zespołu prądowórczego nr 1,
 - pracę zespołu prądowórczego nr 2,
 - pracę równoległą obu zespołów prądowórczych.
- W trybie pracy równoległej system musi zapewniać automatyczną synchronizację, automatyczny podział obciążenia pomiędzy pracujące zespoły prądowórcze oraz bieżącą kontrolę parametrów pracy każdego z nich.

- System sterowania musi umożliwiać monitorowanie i obsługę całego układu z jednego wspólnego panelu sterowania, bez konieczności ręcznej synchronizacji przez operatora.
- W przypadku awarii jednego z zespołów prądotwórczych system sterowania musi zapewniać możliwość dalszej samodzielnej pracy drugiego zespołu prądotwórczego oraz bezpieczny odbiór jego mocy.
- Niezależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego dodatkowo system sterowania musi zapewniać możliwość samodzielnej pracy każdego zespołu prądotwórczego oraz automatycznej synchronizacji i równoległej pracy wszystkich zespołów prądotwórczych dostarczonych w ramach całego zamówienia jako jednego zespołu prądotwórczego. Wymagana funkcjonalność musi być zapewniona bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń synchronizujących niewchodzących w zakres dostawy.
- Szczegółowa konfiguracja systemu sterowania, sposób realizacji funkcji synchronizacji, zarządzania pracą zespołów prądotwórczych oraz organizacja panelu sterowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu wszystkich wymagań określonych w OPZ.

III. Modyfikacja załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do SWZ- Umowa nr WL.2370.5.2026, poprzez dodanie pkt 10 do § 7o następującej treści:

WYKONAWCA jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt naczep (w terminie 14 dni po prawidłowo dokonanym odbiorze faktycznym) do siedziby wykonawcy części „1” postępowania (dostawa 2 sztuk agregatów prądotwórczych) (dotyczy wyłącznie części „2”).

Zamawiający załącza uaktualnioną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami po modyfikacji na stronie prowadzonego postępowania.