



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 29 grudnia 2025 r.

ON-HK.9020.1.992.2025

Sprawę Daria Stasikowska
prowadzi: +48 63 22 09 910
 daria.stasikowska@sanepid.gov.pl

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody w wodociągu publicznym Wilczyn za okres od 17.10.2025 r. do 18.12.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie – po analizie:

- sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Wilczyn w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- wyników wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych,
- działań naprawczych podejmowanych przez administratora wodociągu,
- oraz nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (§ 20 ww. rozporządzenia) w tym sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej jakości wody

informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Wilczyn w ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1. Uwagi dodatkowe:

- wodociąg publiczny Wilczyn zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Wilczyn, Kownaty, Wilczogóra, Mrówki, Świętne, Cegielnia, Zygmuntowo;
- wynik badania wody z listopada 2025 r. (sprawozdanie z badań Nr W-1384-1387/2025 z 01.12.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie) potwierdza brak przekroczenia norm;
- substancje promieniotwórcze – wyniki badań z 2022 r. (sprawozdanie z badań Nr: P/O/12/2021/356/F/13, P/O/12/2021/356/F/14, P/O/12/2021/356/F/15 wszystkie z 23.02.2022 r. wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.

2. Działania naprawcze i nadzorcze

- nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań;
- administrator wodociągu realizował kontrolę wewnętrzną i przekazywał wyniki badań do PPIS.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

3. Podsumowanie:

W okresie od 17.10.2025 r. do 18.12.2025 r. woda z wodociągu publicznego Wilczyn:

- była bezpieczna dla zdrowia konsumentów,
- nie zawierała mikroorganizmów chorobotwórczych ani substancji chemicznych w ilościach stwarzających zagrożenie,
- nie stwarzała ryzyka dla zdrowia,
- spełniała wymagania dla substancji promieniotwórczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Koninie

Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie
AE:PL-56015-76502-GACEW-20
2. Wójt Gminy Wilczyn
AE:PL-19593-21961-VIIST-16
3. a/a