Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sokółce

Sokółka, 12 października 2026 r.
Znak sprawy HK.9020.21.2026

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SOKÓŁCE

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Nierośno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej dnia 24.09.2026 r. (sprawozdanie 882228/26/BIA z dnia 29.09.2026 r.), w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu Nierośno w punkcie zgodności – stacja uzdatniania wody Nierośno stwierdza, że jakość wody w zakresie zbadanego parametru - żelaza (wynik 30±6 µg/l) odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) - najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 200 µg/l.

Woda pochodząca z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce
ul. 1 Maja 13A, 16-100 Sokółka
tel. +48 85 711 36 25
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-43096-84818-CIVDH-27
www.gov.pl/web/psse-sokolka