

Olesno, dn. 18.12.2019

**Skarb Państwa P.G.L
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olesno
ul. Gorzowska 74
46-300 Olesno
Pełnomocnik: Anna Sołtysik
Ul. Byczyńska 69
46-203 Kluczbork**

Dot.: podłączenia nieruchomości położonej w miejscowości Wachów ul. Leśna, część działki geodezyjnej (zgodnie z rysunkiem) nr 65/22 do sieci wodociągowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2019r. w sprawie podłączenia wyżej wymienionej nieruchomości do sieci wodociągowej, Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie uprzejmie informuje:

1. Zapewnia się dostawę wody w żądanej ilości 0,05 m³/d.
2. Na sieci wodociągowej PVC Ø110mm zlokalizowany jest hydrant p.poż. nadziemnym który zapewnia wydajność 5 dm³/s.
3. Przyłącze wodociągowe do wyżej wymienionej nieruchomości należy zaprojektować z sieci wodociągowej z rur PVC Ø110 mm, zaznaczonej na mapie sytuacyjno-wysokościowej 1:500 kolorem niebieskim.
4. Połączenie projektowanego przyłącza wodociągowego z siecią wodociagową z rur PVC Ø 110mm przewidzieć za pomocą nawiertki wodociągowej z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką uliczną.
5. Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować z rur Ø32 PE SDR 11/3,0mm.
6. Zestaw wodomierza głównego, należy umieścić w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrożeniem lub dostępem osób niepowołanych.
7. Do pomiaru ilości wody zaprojektować wodomierz skrzydełkowy 1,6 (Ø 15mm) firmy APATOR-POWOGAZ Smart+ przystosowane do zdalnego odczytu z lokalizacją w budynku, bezpośrednio po przejściu przyłącza wodociągowego przez ścianę zewnętrzną, w pomieszczeniu ogrzewanym.
8. Projektowane przyłącze wodociągowe powinno spełniać wymagania zawarte w WT (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.690 z późn. zm.) par. 115-117.
9. Wymagane jest stosowanie przed i za wodomierzem zaworów grzybkowych.

10. Przyłącze wodociągowe w pasie drogi należy zaprojektować w oparciu o warunki techniczne otrzymane od właściciela drogi.
11. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
12. Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Oleśnie.
13. Przyłącze wodociągowe należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Oleskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Oleśnie.

Opracowanie projektowe po wykonaniu wymaga zaopiniowania przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Oleśnie

Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat od ich wydania.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 - 1 egz.

ZARZĄD SPÓŁKI
Gerard Ligus
mgr inż. Gerard Ligus

PA ZASADNICZA

ala 1:1000

województwo opolskie

powiat oleski

Olesno - obszar wiejski

WACHÓW

Działka nr: 65/22 km 11

6.142.24.02.4, 6.142.24.07.2

Urząd Gminy Wąchochy
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Olesno, ul. Piłsudskiego 10
53-601 Wąchochy

Załącznik nr
do warunków technicznych
nr TWK/12783/2019
z dnia: 18.12.2019
na podłączenie do sieci WOD.-KAN.

6526803,74

6526995,73

5634182,91

6633964,91

6526995,73

