



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach

HK.9011.1.12.2026  
Brzeziny, 24 marca 2026 r.

Wójt Gminy Rogów  
ul. Żeromskiego 23  
95-063 Rogów

## OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY ROGÓW ZA 2025 ROK

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom gminy Rogów.

Na terenie Gminy Rogów są następujący producenci wody:

- Gmina Rogów,
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.

Funkcjonują 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 2 indywidualne ujęcia wody. Woda przed wprowadzeniem do sieci rozdzielczej poddawana jest procesom uzdatniania polegającym na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu. Parametry te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mogą jednak powodować zmiany organoleptyczne wody, co w konsekwencji może być nie do zaakceptowania przez konsumentów.

Jest 9 ujęć głębinowych i 8 punktów poboru próbek wody.

Produkcja wody w 2025 r. Wyniosła 209763 m<sup>3</sup> z czego 189903 m<sup>3</sup> Gmina Rogów, a 19860m<sup>3</sup> SGGW Leśny Zakład Doświadczalny.

76 mieszkańców gminy Rogów zaopatrywanych jest w wodę pochodząca z wodociągu w Kołacinku, 165 odbiorcom miejscowości Mroga Dolna dostarczana jest woda z wodociągu w Brzezinach oraz 166 osobom z miejscowości Kotulin dostarczana jest woda z wodociągu w Mszadli gm. Lipce Reymontowskie pow. skierniewicki.

Dane o wodociągach przedstawiono w poniższej tabeli:



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach  
ul. Reformacka 3 | 95-060 Brzeziny  
+48 46 8800261  
sekretariat.psse.brzeziny@sanepid.gov.pl  
adres do e-Doręczeń: AE:PL-66396-88353-TGCUV-24

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m3/d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2025 r. – kwestionowany parametr
1	Gmina Rogów, ul. Żeromskiego 23	wodociąg w Wągrach – Wągry, Wągry Nowe, Romanówek, Popień, Rogów Parcela, Marianów Rogowski, Rogów .  Gm. Jeżów: Olszewo, Władysławowo, Leszczyny.	213,89	2,119	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
		wodociąg w Olszy – Olsza, Rogów Wieś, Rogów , Mroga Górna (część).	150,92	0,968	odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
		wodociąg w Przyłuku Dużym-Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Józefów, Stefanów, Mroga Górna, Zacywilki.	155,47	1,015	Odżelazianie odmanganianie	-	Przydatna do spożycia
2	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, ul. Akademicka 20	Indywidualne ujęcie wody Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, ul. Akademicka (bloki i 6 domów jednorodzinnych)	18,81	0,060	-odżelazianie	-	Przydatna do spożycia
		Indywidualne ujęcie wody Domu Studenckiego Nr 6 w Rogowie, ul. Leśna 5	35,60	0,077	Odżelazianie odmanganianie	-	Przydatna do spożycia

Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią badania jej jakości wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej jak i badania realizowane przez państwową inspekcję sanitarną.

Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody.

W ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobrał do badań laboratoryjnych 21 próbek wody, w których nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych badanych parametrów.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi producenci wody pobrali, zgodnie z zatwierdzonym na 2025r. harmonogramem, do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 29 próbek wody. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych.

W 2025 r. przeprowadzono prace remontowe na terenie stacji uzdatniania wody w Przyłęku Dużym. Wykonano odwiert dla nowej studni. Na czas przeprowadzanych prac w SUW, przy pomocy tzw. „spinki”, konsumentom dostarczano wodę z wodociągu publicznego w Olszy.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych badanych parametrów.

W 2025 r. nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Rogów.

Woda z nadzorowanych wodociągów odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Barbara Kosma  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a