



Zamość, 2026-01-02

**KOMUNIKAT NR 1
O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO
SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębowiec**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zawiadamia, że wyniki analizy próbki wody pobranej z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębowiec** w dniu **24.11.2025 r.** wykazały:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, w której nałożono obowiązki na właściciela sieci, tj. **Gminę Skierbieszów**:

- **niezwłocznego poinformowania konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi,**
- **przedłożenia harmonogramu realizacji działań naprawczych,**
- **podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.**

WODA Z KRANU NADAJE SIĘ DO PICIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW GOTOWANYCH, ZIMNYCH NAPOJÓW, MYCIA OWOCÓW I WARZYW, MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH I SZTUĆCÓW ORAZ MYCIA ZĘBÓW TYLKO PO PRZEGOTOWANIU

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu informuje:

1. Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 699 mieszkańców miejscowości Dębowiec, Zręb oraz Dębowiec Kolonia.
2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalne parametru fizykochemicznego, tj.: żelaza.

Stanisław Jaślikowski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 96
tel.: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 63936 91 do 93
e-mail: psse.zamosc@sanepid.gov.pl
Adres e-doręczeń: AE:PL-44354-47923-UADJB-29
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są w sekretariacie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej PSSE w Zamościu (<https://pssezamosc.bip.gov.pl>)