



HK.903.154.2024

Przysucha 10.12.2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024 r., poz. 757),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.903.1.50.2024 z dnia 21.10.2024 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbki wody do spożycia: Nr 1261 z dnia 29.10.2024 r., Nr OL-LBW.9051.1.1039/n.2024 z dnia 15.11.2024 r., Nr HKL 07518/2024 z dnia 05.11.2024 r., Nr HKL 07923/2024 z dnia 19.11.2024 r. i Nr BP/5004/P/2024 z dnia 25.10.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Kaleń o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę

zarządzanego przez Gminę Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 21.10.2024 r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

1. Mieszkanie prywatne Kaleń 22; 26-432 Wieniawa.

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kaleniu wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa /zuk@gminawieniawa.pl/

2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa /sekretariat@gminawieniawa.pl/

2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha