



K O M U N I K A T


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie
z dnia 01 kwietnia 2025 roku
w sprawie pogorszenia się jakości wody do spożycia
pochodzącej z wodociągu publicznego w m. Wolimirzyce
zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Wolimirzyce, gmina Szczaniec
w powiecie świebodzińskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Wolimirzyce zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Wolimirzyce, gmina Szczaniec w powiecie świebodzińskim, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu - woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

2 min.



Z UPWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Świebodzinie

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru
Sanitarnego
PSSE w Świebodzinie
Dorota Hołownia-Ćwierz

Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania