

ISTN. KANAŁ ZETOWY NAWIEWNY 350X350MM, WLOT DO KANAŁU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU NA WYSOKOŚCI 2M POWYŻEJ POZIOMU TERENU. WYLOT Z KANAŁU 0,3 M NAD PODŁOGĄ WĘZŁA.

ISTN. KOTŁY OLEJOWE

ZAKRES OPRACOWANIA

A

RYS NR.

ISTN. STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

ISTN. ZASOBNIK C.W.U ELEKTRYCZNY

Wywiew 150x300mm
30cm od stropu
pomieszczenia

ISTN. WEJŚCIE
DO WĘZŁA

Układ odpowietrzania
zbiorników oleju

Układ napełniania
zbiorników oleju

ISTN. WEJŚCIE
PROJ. MAGAZYN
OLEJU

B

RYS NR.

Nawiew kanałem typu "Z"
150x300mm
min. 30cm nad podłogą

WEJŚCIE DO WĘZŁA
Z ZEWNĄTRZ

PROJ. WANNA WYCHWYTOWA OLEJU
WYSOKOŚĆ H=0,5m

ZAKRES OPRACOWANIA

REI 120

REI 120

ZAKRES OPRACOWANIA

A

RYS NR.

wentylacja pomieszczenia
20cm powyżej otworu
okiennego

ISTN. ZBIORNIK OLEJU
DO DEMONTAŻU (1000L)

ISTN. WANNA OLEJOWA
DO ROZBIÓRKI

ISTN. ZABUDOWA GK,
ZABUDOWA PRZESTREZNI TECHNICZNEJ

ISTN. NACZYNIĘ WZBIORCZE

Zabudowa GK

Legenda:

- ISTN. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. RDZENIE ŻELBETOWE
- ISTN. ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ISTN. ELEMENTY DO WYBURZENIA

temat:	skala: 1:50	inwestor:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIWNICY- POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH Z WĘZŁEM CIEPLNYM ORAZ MAGAZYNEM OLEJU OPAŁOWEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH DZIAŁKA NR GEOD. 926 OBREB EWID. 0334 MOŃKI , JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI		KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki
rysunek:		15.03.2023r. nr rys:
zespół autorski mgr inż. arch. Krzysztof Gawelko architektura: upr.proj. 34/PDOKK/2019, PD-0514		1 projekt wykonawczy
mgr inż. arch. Katarzyna Gawelko		
Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone - żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana ani przekazywana, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich		