



Schemat Rozdzielnicz
Piętrowej TP1.1

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie TN-S. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca, przy uszkodzeniu - wyłącznik różnicowoprądowy.

temat:	skala: --	inwestor:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIWNICY– POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH Z WĘZŁEM CIEPLNYM ORAZ MAGAZYNEM OLEJU OPAŁOWEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH DZIAŁKA NR GEOD. 296 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI , JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI	KOMENDA POWATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH ul. Mickiewicza 18, 19–100 Mońki	
	rysunek:	15.03.2023r. nr rys: E0.7
	projektant:	mgr inż. Sebastian Sokolik nr upr. PDL/0139/POOE/11
	sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Woroszył nr upr. PDL/0067/POOE/14

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone –zastrzeżenie tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana ani przekazywana, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich