



3043-7.262.19.2026

Zamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
ul. Muzealna nr 9, 58-500 Jelenia Góra,
NIP: 611-12-54-155.

1. Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze informuje, iż wszczął postępowanie o numerze **3043-7.262.19.2026**, o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zaprojektowania, montażu i wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego nr 2.

2. Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze ogłasza konkurs ofert na zakup dostawy polegającej na wykonaniu w 2026 roku zaprojektowania, montażu i wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego nr 2.

3. Wymagania dotyczące konkursu ofert:

1. Zamówienie na dostawy zostanie zrealizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych, ponieważ planowana przez Zamawiającego kwota przeznaczona na nabycie produktu jest niższa od progu ustawowego.
2. Zamawiający wymaga przed złożeniem przez Wykonawcę oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej/ogłędzin na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia (Zgorzelec ul. Poniatowskiego nr 2), w celu przygotowania oferty.
3. Minimalne wymagania Zamawiającego związane z zaprojektowaniem, montażem i wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru:
 - a) wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożaru wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń, w tym uprawnionego rzeczoznawcy pożarowego;
 - b) Zamawiający preferuje zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru na certyfikowanych urządzeniach POLON 6000 firmy „POLON-ALFA” lub równoważnych;
 - c) ułożenie kabli w zaprojektowanych trasach wraz z przygotowaniem wskazanych w projekcie miejsc montażu oraz montaż urządzeń, w szczególności: centrali pożarowej, czujników dymu wraz z podstawą montażową (gniazda czujników), wskaźników zadziałania WZ, sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), elementu kontrolno-sterującego (EKS) i innych, koniecznych do prawidłowego i sprawnego działania SSP;
 - d) podpięcie systemu alarmu pożarowego (SAP) z systemem oddymiania;
 - e) montaż rezerwowego źródła zasilania (modułu akumulatora) oraz zasilacza buforowego pożarowego SSP;



PROKURATOR OKRĘGOWY
W JELENIEJ GÓRZE

- f) montaż modułu transmisji alarmów pożarowych (powiadamiania o pożarze) zintegrowanego z SSP;
 - g) zaprogramowanie systemu pożarowego wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, będących obsługiwac SSP.
 - h) protokolarne przekazanie uporządkowanego miejsca prac przedstawicielowi Zamawiającego, w czasie odbioru SSP po zadeklarowanym zakończeniu prac.
4. Zamawiający przewiduje, iż do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będą urządzenia i materiały:
- a) centrala pożarowa – 1 sztuka;
 - b) wielosensorowe czujniki detekcji dymu wraz z podstawą montażową – 53 sztuki;
 - c) wskaźniki zadziałania WZ – 48 sztuk;
 - d) ręczny ostrzegacz pożarowy – 6 sztuk;
 - e) wewnętrzny sygnalizator pożaru – 7 sztuk;
 - f) zewnętrzny sygnalizator pożaru – 1 sztuka;
 - g) element kontrolno-sterujący – 3 sztuki;
 - h) moduł transmisji danych pożarowych – 1 sztuka;
 - i) akumulator o pojemności min. 48 Ah – 1 sztuka;
 - j) zasilacz buforowy pożarowy – 1 sztuka;
 - k) materiały budowlane takie jak: kable, listwy i koryta kablowe, uchwyty, elementy złączone itp. – w ilości niezbędnej według wyliczeń Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego poinformowania o wszczęciu postępowania znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami po złożeniu przez nich ofert, w celu ulepszenia treści oferty oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyn jego unieważnienia.
7. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek podpisania umowy na zakup dostawy - zaprojektowania, montażu i wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego nr 2.



5. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 11 grudnia 2026 roku.

6. Gwarancja:

Okres gwarancji na montaż i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego nr 2 min. 24 miesiące, a na dostarczone urządzenia min. 24 miesiące lub dłuższy okres, w szczególności jeżeli taki okres wskazał producent urządzenia.

7. Warunki płatności:

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem, w terminie do 14 dni od dnia zapisania w KSeF faktury VAT i na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, termin o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się od dnia zapisania w KSeF prawidłowo wypełnionej faktury korygującej.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.

8. Informacja dodatkowa:

1. Ofertę – cenę ryczałtową brutto - (zawierającą wszelkie składniki cen i kosztów), należy przesłać w terminie **do dnia 8 października 2026 roku**, tylko w formie elektronicznej, na adres: **biuro.podawcze.pojgo@prokuratura.gov.pl**, z podaniem nr postępowania **3043-7.262.19.2026**.
2. Do kontaktu z Wykonawcami wyznaczony został Pan Artur Wardzinski - Dyrektor 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, **tel.** 75 64 28 400 (centrala) lub **e-mail:** artur.wardzinski@prokuratura.gov.pl.