Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku

NOUP.9020.1.156.2026
Płońsk, dnia 2 listopada 2026 roku

KOMUNIKAT 28/2026 z dnia 02.11.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, po otrzymaniu cząstkowych sprawozdań z badań z dnia 02.11.2026 r. z pobrania próbek wody w dniu 30.10.2026 r. z wodociągu publicznego Cholewy **o produkcji wody 100 – 1000 m^3/d,** stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Cholewy, w związku z niezgodnością z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego bakterie grupy coli powyżej 10 jtk w 100 ml wody, w następujących punktach zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, Cholewy 36, 09-100 Płońsk – bakterie grupy coli >80 jtk w 100 ml wody (dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml wody);
- mieszkanie prywatne Skrzynki, 09-100 Płońsk – bakterie grupy coli >80 jtk w 100 ml wody (dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml wody).

Zgodnie z **pismem uzyskanym** od Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39B, 09-100 Płońsk, z dnia 02.11.2026 r. ok. **około 3284 mieszkańców 13 miejscowości gm. Płońsk: Cholewy, Wroninko, Skarżyn, Młyńsk, Skrzynki, Bońki, Brody, Cempkowo, Woźniki, Jeżewo, Siedlin (część miejscowości po prawej stronie trasy nr 7 w kierunku Warszawy), Pruszyn, Bogusławice**, od dnia 02.11.2026 r. będą korzystali z wody pochodzącej z wodociągu publicznego **Szerominek**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7A,
09-100 Płońsk
+48 (23) 662 46 99
sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl
Adres eDoręczeń: AE:PL-84848-46776-FDBSE-21